

**Fra:** Heine Milde Nævdal <heine@lindas-ror.no>  
**Sendt:** mandag 24. april 2023 13:34  
**Til:** Roger Fanavoll Fjellsbø  
**Kopi:** Øystein Skarpenes  
**Emne:** SV: SAK: 23/2690

Hei Roger.

Takker for kjapp respons.

Bekrefter at søknad endres vedr. utsleppsstad til område med brukerinteresser, og medfølgende krav til rensegrad med 90% reduksjon av fosfor og 90 % reduksjon av BOF5.

Takker samstundes for info vedr. nabovarsel, og vi legger oss på minne internt her at dette vil i framtida medfølge i eget vedlegg.

Mvh

Lindås Rør & Sanitær AS

**Heine Milde Nævdal**

Daglig Leder

[heine@lindas-ror.no](mailto:heine@lindas-ror.no)

Mob: 46 42 76 70

Tlf: 56 35 74 50



Du finn oss på Facebook!

---

**Fra:** Roger Fanavoll Fjellsbø <[roger.fanavoll.fjellsbo@alver.kommune.no](mailto:roger.fanavoll.fjellsbo@alver.kommune.no)>

**Sendt:** mandag 24. april 2023 13:10

**Til:** Heine Milde Nævdal <[heine@lindas-ror.no](mailto:heine@lindas-ror.no)>

**Emne:** SAK: 23/2690

Hei

Nabovarsling kan unntas. Begrunnelse for å unnlate nabovarsling må legges ved søknaden. (Har fått den ne, så du trenger ikke sende den inn på nytt).

Brukerinteressene relateres til at resipienten er en del av et vernet vassdrag (Rylandsvassdraget). Det må derfor krysses av for rensegrad med 90% reduksjon av fosfor og 90 % reduksjon av BOF5. I skjemaet er det Utslippssted med brukerinteresser.

Send meg en bekreftelse på at det i skjemaet skulle vært kryssa av for 90/90 rensegrad, så er det godt nok.

Mvh

Roger Fjellsbø | Rådgjevar, Miljø og tilsyn

Telefon: 462 99 440

Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00

[www.alver.kommune.no](http://www.alver.kommune.no)



**Fra:** Heine Milde Nævdal [heine@lindas-ror.no](mailto:heine@lindas-ror.no)  
**Sendt:** mandag 24. april 2023 08:54  
**Til:** Postmottak Alver  
**Emne:** Att. Roger Fanavoll Fjellsbø - 23/2690-23/27438

Hei.

Viser til mangelbrev mottatt 12.04. vedr. søknad om utsleppstillatelse ved Gbn 344/12 på Skintveit.

1. Nabovarsel
  - a. Med henvisning til DIBK har vi unnlatt nabovarsling grunna særslit berøring av interesser tilhørende Skintveittjørna.
  - b. Om det skulle være brukerinteresser som berøres ønsker vi gjerne en redegjørelse på hvem dette gjelder.
2. Utsleppsstad med brukerinteresser
  - a. Vi kan endre denne om det skulle være ønskelig, men kreves det da ny søknad for dette ?
  - b. Har dere en redegjørelse på hvilke brukerinteresser som berøres ?

Vi har i vår prosjektering vurdert utslepp mot Rylandsvatnet, men i samband med dei faktiske grunnforholda, samt store påvirkningar vedr. boring og skyting ved bruk av denne traseen endte vi opp med prosjektet trasè mot Skintveittjørna.

Anlegget som leveras er eit Minirenseanlegg m/ 90 % rensegrad, samt med etterpoleringstank. Dette medfører særdeles lavt påvirkning av grunn og miljø ved Skintveittjørna.

Etter forhåndsdialog er anleggspllassering er prosjektet etter anbefaling fra saksbehandler ved Alver Kommune

Mvh

Lindås Rør & Sanitær AS

**Heine Milde Nævdal**

Daglig Leder

[heine@lindas-ror.no](mailto:heine@lindas-ror.no)

Mob: 46 42 76 70

Tlf: 56 35 74 50

**Bademiljø**  
BEST PÅ BAD



Du finn oss på Facebook!