

Registrering av vassmålar (KF-463)



Referansenummer: MWCB2I

Registrert dato: 10.05.2023 20:27:39

Innleiing	
Eigedom/byggjestad	
Gnr. 56	Bnr. 7
Festenr.	Seksjonsnr.
Bygningsnr.	Bustadnr.
Adresse Kvalvågnesvegen 12	
Postnr. 5956	Poststad HUNDVIN
Ansvarleg føretak	
Organisasjonsnummer 915836445	Namn LINDÅS VVS NILS TRÆLAND AS
Adresse Litlås 3	
Postnummer 5954	Poststad MONGSTAD
Utført av Kevin D. Johansen	Kontaktperson Nils-Arne Træland
Telefon 97701342	E-post nils-arne@lindaasvvs.no
Installasjonsarbeida vil bli utførte i samsvar med gjeldande lover, forskrifter og reglement.	

Ja

Tilkopling og vassforsyning

Tilkoplinga omfattar

Bygningsart

Bustadbygg

Bygget er

Eksisterande bygg

Tiltaksart

Nytt

Vassmålares plassering (rom, etasje, etc)

VAskerom kjellar, hovedinntak vatn

Vassforsyning

Dimensjon vassforsyning

32mm

Dimensjon vassmålar

1"

Annan informasjon

Utstyr som er montert

Vassmålar

Vassmålarconsoll

Montering

Horisontalt

Vertikalt

Montert tilbakestraumssikring kategori

1

Målarnummer - ny målar	Målarstand - ny målar	Dato for montering	Dato for plombering	Plombenummer
40129481	0	21.04.2023		

Kommentar/merknad

