

# Registrering av vassmålar (KF-463)



Referansenummer: G4SJME

Registrert dato: 10.05.2023 20:36:59

Innleiing	
Eigedom/byggjestad	
Gnr. 108	Bnr. 3
Festenr.	Seksjonsnr.
Bygningsnr.	Bustadnr.
Adresse Dordihaugen 4	
Postnr. 5955	Poststad LINDÅS
Ansvarleg føretak	
Organisasjonsnummer 915836445	Namn LINDÅS VVS NILS TRÆLAND AS
Adresse Litlås 3	
Postnummer 5954	Poststad MONGSTAD
Utført av Kevin D. Johansen	Kontaktperson Nils-Arne Træland
Telefon 97701342	E-post nils-arne@lindaasvvs.no
Installasjonsarbeida vil bli utførte i samsvar med gjeldande lover, forskrifter og reglement.	

Ja

## Tilkopling og vassforsyning

Tilkoplinga omfattar

Bygningsart

Bustadbygg

Bygget er

Eksisterande bygg

Tiltaksart

Nytt

Vassmålares plassering (rom, etasje, etc)

bod til venstre for inngangsparti

Vassforsyning

Dimensjon vassforsyning

32mm

Dimensjon vassmålar

3/4

Annan informasjon

Utstyr som er montert

Vassmålar

Vassmålarconsoll

Montering

Horisontalt

Vertikalt

Montert tilbakestraumssikring kategori

1

Målarnummer - ny målar	Målarstand - ny målar	Dato for montering	Dato for plombering	Plombenummer
41316517	0	20.04.2023		

Kommentar/merknad

