



Alver Kommune Plan og byggesak
Postboks 4
5906 FREKHAUG

Referanser:
Dykkar:
Vår: 23/4552 - 23/44599

Saksbehandlar:
Linda Hammersvik Folkestad
linda.folkestad@alver.kommune.no

Dato:
07.06.2023

Førehandsutale for tilkopling kommunal VA anlegg - gbnr 108/525 Lindås

Tiltak: Oppretting av nye grunneigedomar
Byggjestad: Gbnr 108/252
Tiltakshavar: Helland Gruppen AS
Ansvarleg søkjar: Arkoconsult AS

Viser til vedlagt førespurnad om uttale om det er mogleg at om søkte tomtar kan få knytte seg på kommunalt vatn og avløp i området.

Kommunen har kapasitet til normalt forbruk av vatn.
Vi er meir usikker på om vi har vatn til sprinklaranlegg og til brannvassdekning.

Merknad parsell 2:

Alver kommune ved Samferdsel, veg-, vatn- og avløp forvaltning Alver kommune har kommunal vass- og avløpsleidning som kryssar parsell 2. Vi har ikkje nøyaktige innmålingsdata på dette leidningsnett. Dersom det skal byggast bustad på parsellen, må utbygger undersøke og få dokumentert nøyaktig plassering av traseen. Kjem traseen i konflikt med planlagt bygg, kan utbygger søkje kommunen om å få flytte traseen. Utbygger skal da ta kostnaden med omlegging av leidningsnett.

Med helsing

Alver kommune Samferdsel, veg-, vatn- avløp-
forvaltning

Torkjell Holm Brenna
Avdelingsleiar

Linda Hammersvik Folkestad
Ingeniør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Mottakarar:

Alver Kommune Plan og byggesak

Postboks 4

5906

FREKHAUG