

Frå: Josep Gayrbekov
Send: onsdag 14. juni 2023 19:43
Til: terje@byggmester-skaar.no
Emne: Sak 23/2792 gbnr 108/506

Hei,

Viser til saken.

Søknaden er på høring hos Vestland fylkeskommune og Statsforvalteren i Vestland.

Ber om at dere i mellomtiden supplerer søknaden med følgende:

- Nytt situasjonskart med avstand til nabogrense:



Dersom avstanden er nærmere enn 4 meter må det enten innhentes samtykke fra eieren av naboeiendommen (gbnr 108/506) til plasseringa, eller søkes dispensasjon fra krav om avstand i pbl. § 29-4. Dette gjelder selv om tiltakshaver eier begge eiendommene.

- Avklaring av om lagerbygget skal ha innlagt vann og avløp. Ser at det er opplyst at det skal være offentlig VA i søknadsskjemaet, mens plantegningene ikke viser toaletter.

Josep Gayrbekov | Rådgjevar Plan og byggesak

Telefon: 45 33 01 86

Innbyggjarservice: 56 37 50 00

www.alver.kommune.no



ALVER
KOMMUNE