



Heggelund Vvs-Teknikk As
Bygdinvegen 1682
2943 ROGNE

Referanser:

Dykkar: Ref.:3CHCXU-
Skjemanr.:3934
Vår: 23/4822 - 23/48113

Saksbehandlar:

Linda Hammersvik Folkestad

linda.folkestad@alver.kommune.no

Dato:

19.06.2023

Godkjent rørleggjarmelding - Gbnr 108/299 Lindås

Me viser til oppdatert rørleggjarmelding motteke 14.06.2023 med vedlagd situasjonsplan(VA-kart)

Adresse byggeplass:

Veråsvegen 105 – Gbnr 108/299

Type bygg:

Eksisterande einebustad

Type arbeid:

Endring av tilknytingspunkt kommunalt vatn og avløp

Rørleggjarmeldinga er godkjend på følgjande vilkår:

Arbeidet skal utførast etter standard abonnementsvilkår for vatn og avlaup, tekniske og administrative bestemmelser.

Stikkleidningar skal opparbeidast i samsvar med søknad om tilknytning, kap.2.1. Adm. bestemmelser. Større endringar skal varslast underteikna. Ved behov for trykkauke/reduksjon visar vi til pkt. 2.1.3 i tekniske bestemmelser.

Tinglyst rett til å gå over annan manns grunn:

Det skal ligge føre tinglyst rett til å legge privat leidningsnett over annan manns grunn før oppstart av arbeid. Leidningsnett er tenkt etablert over Gbnr 108/2 og Gbnr 108/625. Kommunen skal ha kopi av dette snarast og seinast ved ferdigmelding av arbeid.

Søknadsplikt etter plan og bygningslova:

Tiltaket er søknadspiktig etter plan og bygningslova.

Ev. gebyr for handsaming etter plan og bygningslova følgjer av gjeldande gebyrforskrift.

Tilknytingsgebyr:

Eigedom har betalt tilknytingsgebyr.

Vassmålar og basseng :

Når basseng vert rehabilitert for å takast i bruk, skal det ligge føre godkjent rørleggjarmelding på dette. Kommunal vassmålar skal monterast på hovudinntaket slik at alt forbruk vert målt. Det må ligge føre utsleppsløyve for bassengvatn då det ikkje er tillate å føre dette på kommunalt avløp.

Alver kommune

Postboks 4, 5906 Frekhaug

post@alver.kommune.no

Kontonummer: 3207 29 30559

Innbyggjarservice: +47 56 37 50

www.alver.kommune.no

Organisasjonsnummer: 920 290 922

00

Ferdigmelding:

Når arbeidet er utført, skal det sendast inn ferdigmelding til kommunen med oppdatert situasjonsplan med innmålingsdata som bygd/sosifil. Situasjonsplanen skal visa rørføring frå bygg til tilkopling offentleg leidning.

Av omsyn til kunde er det viktig at ferdigmeldinga vert sendt inn straks arbeidet er utført. Dette for å unngå etterfakturering av kommunale gebyr.

Hugs at søknad om godkjend ferdigmelding må sendast inn i god tid før ein skal søkja om midlertidig bruksløyve og/eller ferdigattest.

Endring av tilknytning til kommunalt vatn/avløp

Alle endringar i ettertid, som medfører vesentlege endringar i vassforbruk eller utslepp, krev løyve frå kommunen, og skal om søkjast. Søknad skal skje på rørleggarmelding KF-570.

Med helsing

Alver kommune Samferdsel, veg-, vatn-
avløp-forvaltning

Torkjell Holm Brenna
Avdelingsleiar

Linda Hammersvik Folkestad
Ingeniør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Mottakarar:

Heggelund Vvs-Teknikk As

Bygdinvegen
1682

2943

ROGNE