



Stendal Vvs As
Blombakken 1
5911 ALVERSUND

Referanser:
Dykkar: Ref.:AKN2DY-
Skjemanr.:4176
Vår: 23/4791 - 23/53709

Saksbehandlar:
Bente Førland
bente.forland@alver.kommune.no

Dato:
27.06.2023

Manglande røyrleggjarmelding gbnr 56/115.

Vi viser til melding om utlevering av vassmålar og ser at det gjeld basseng.
Vi kan ikkje sjå at det er levert røyrleggjarmelding i denne saka.

Etablering av basseng er å rekna som ei vesentleg endring.
Viser til Standard abb. vilkår §2.2 :

Endring av tilknytning til kommunalt vatn/avløp

Alle endringar i ettertid, som medfører vesentlege endringar i vassforbruk eller utslepp, krev løyve frå kommunen, og skal omsøkjast.
Søknad skal skje på røyrleggjarmelding KF-570 med vedlagt situasjonsplan som viser installasjonen.

Gjer også merksam på at vassmålar skal etablerast på hovudinntak slik at den dekkjer alt forbruk på eigedom, inkl. basseng.

Med helsing

Alver kommune Samferdsel, veg-, vatn-
avløp-forvaltning

Torkjell Holm Brenna
Avdelingsleiar

Bente Førland
Fagansvarleg stab

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Alver kommune

Postboks 4, 5906 Frekhaug post@alver.kommune.no Kontonummer: 3207 29 30559
Innbyggjarservice: +47 56 37 50 www.alver.kommune.no Organisasjonsnummer: 920 290 922
00

Kopi til:

Harald Olav Gullanger

Fagervollen 30 5956

Hundvin

Mottakarar:

Stendal Vvs As

Blombakken 1 5911

ALVERSUND