



Saman for ein branntrygg kvardag

Alver kommune, Plan og byggesak

Postboks 4

5906 FREKHAUG

Referanser:

Dykkar: 357de024-b412-4a48-8c66-2883d994478d

Vår: 23/4661 - 23/55186

Saksbehandlar:

Ole Johan Ingebrigtsen

ole.johan.ingebrigtsen@alver.kommune.no

Dato:

30.06.2023

Svar på søknad om dispensasjon frå pbl §1-8 samt arealføremål og rekkefølgjekrav i KDP til uttale - gbnr 146/6 Fosse ytre

Våre innsigelser til søknad:

- Det kan ikkje verta gitt dispensasjon frå krav i TEK. Dersom ikkje preaksepterte løysningar skal nyttast må det foreligge ein analytisk prosjektering

Med vennleg helsing

Nordhordland og Gulen Interkommunale Brannførebyggjande avd.

Ole Johan Ingebrigtsen

Avd.leiar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Mottakarar:

Alver kommune, Plan og byggesak Postboks 4

5906

FREKHAUG