



Lindås Vvs Nils Trøeland As
Litlås 3
5954 MONGSTAD

Referanser:

Dykkar: Ref.:CRBBS7-
Skjemanr.:3934
Vår: 23/4591 - 23/60746

Saksbehandlar:

Linda Hammersvik Folkestad

linda.folkestad@alver.kommune.no

Dato:

01.08.2023

Godkjent rørleggarmelding - Gbnr 108/34 Lindås

Me viser til rørleggarmelding mottoke 06.06.2023 og e-post av 14.07.2023 med oppdatert VA-kart og tinglyste erklæringer.

Adresse byggeplass: Veråsvegen 207 – Gbnr 108/34
Type bygg: Fritidsbustad
Type arbeid: Tilknytting kommunalt vatn og avløp

Rørleggjarmeldinga er godkjend på følgjande vilkår:

Arbeidet skal utførast etter standard abonnementsvilkår for vatn og avlaup, tekniske og administrative bestemmelser.

Stikkleidningar skal opparbeidast i samsvar med søknad om tilknytning, kap.2.1. Adm. bestemmelser. Større endringar skal varslast underteikna. Ved behov for trykkauke/reduksjon visar vi til pkt. 2.1.3 i tekniske bestemmelser.

Søknadspåkt etter plan og bygningslova:

Tiltaket er søknadspåktig etter plan og bygningslova.
Ev. gebyr for handsaming etter plan og bygningslova følgjer av gjeldande gebyrforskrift.

Tilknytingsgebyr:

Gebyr vil bli fakturert etter gjeldande satsar.
Vi gjer merksam på at arbeidet skal ikkje i gong setjast før gebyr er betalt. Rørleggjarfirma pliktar å undersøkje dette før oppstart.

Vassmålar og basseng :

Har kunde basseng skal det monterast vassmålar på hovudinntak.

Ferdigmelding:

Når arbeidet er utført, skal det sendast inn ferdigmelding til kommunen med oppdatert situasjonsplan og innmålingsdata som bygd/sosifil.

Alver kommune

Postboks 4, 5906 Frekhaug post@alver.kommune.no Kontonummer: 3207 29 30559
Innbyggjarservice: +47 56 37 50 www.alver.kommune.no Organisasjonsnummer: 920 290 922
00

Situasjonsplanen skal visa rør føring frå bygg til tilkopling offentleg leidning.

Av omsyn til kunde er det viktig at ferdigmeldinga vert sendt inn straks arbeidet er utført. Dette for å unngå etterfakturering av kommunale gebyr.

Hugs at søknad om godkjend ferdigmelding må sendast inn i god tid før ein skal søkja om midlertidig bruksløyve og/eller ferdigattest.

Endring av tilknytning til kommunalt vatn/avløp

Alle endringar i ettertid, som medfører vesentlege endringar i vassforbruk eller utslepp, krev løyve frå kommunen, og skal om søkjast. Søknad skal skje på rørleggarmelding KF-570.

Med helsing

Alver kommune Samferdsel, veg-, vatn-
avløp-forvaltning

Torkjell Holm Brenna
Avdelingsleiar

Linda Hammersvik Folkestad
Ingeniør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Torill Helleland

Søndre
Ravnedalen 2

5170

Bjørndalstræ

Mottakarar:

Lindås Vvs Nils Træland As

Litlås 3

5954

MONGSTAD