



Straume Rør As  
Austefjordsvegen 194  
5379 STEINSLAND

Referanser:  
Dykkar: Ref.:FCHTCK-  
Skjemanr.:3934  
Vår: 23/5046 - 23/60957

Saksbehandlar:  
Linda Hammersvik Folkestad  
linda.folkestad@alver.kommune.no

Dato:  
03.08.2023

## Godkjent rørleggermelding - Gbnr 137/759 Alver

Vi viser til rørleggarmelding motteke 21.06.2023 med vedlagt situasjonsplan (VA-kart) og ettersendt dokumentasjon motteke 10.07.2023.

**Adresse byggeplass:** Galteråsen 2 – Gbnr 137/759  
**Type bygg:** Næringsbygg - verkstadshall  
**Type arbeid:** Tilknytning kommunalt vatn og avløp

## Rørleggarmeldinga vert godkjend på følgjande vilkår:

### Arbeidet skal utførast etter standard abonnementsvilkår for vatn og avløp.

Stikkledningar skal opparbeidast i samsvar med søknad om sanitærabonnement.  
Større endringar skal varslast underteikna. Ved behov for trykkauke/reduksjon visar vi til pkt. 2.1.3 i tekniske bestemmelser.

### Søknadsplikt etter plan og bygningslova:

Tiltaket er søknadspliktig etter plan og bygningslova.  
Ev. gebyr for handsaming etter plan og bygningslova følgjer av gjeldande gebyrforskrift.

### Tilknytingsgebyr:

Gebyr vil bli fakturert etter gjeldande satsar.  
Vi gjer merksam på at arbeidet skal ikkje i gong setjast før gebyr er betalt.  
Rørleggjarfirma pliktar å undersøkje dette før oppstart.

### Tilbakeslagsikring:

Alle næringsbygg skal ha tilbakeslagssikring i h.h.t. NS.EN. 1717. Dette skal dokumenterast i ferdigmeldinga.

### Vassmål:

#### Alver kommune

Postboks 4, 5906 Frekhaug      post@alver.kommune.no      Kontonummer: 3207 29 30559  
Innbyggjarservice: +47 56 37 50      www.alver.kommune.no      Organisasjonsnummer: 920 290 922  
00

Alle næringsabbonnentar skal ha montert vassmålar. Det skal nyttast kommunal vassmålar som skal monterast på hovudinntaket slik at alt forbruk vert målt. Vassmålar får ein ved å venda seg til VA-avdelinga på driftsstasjonen på Stølen 7.

Registreringsskjema for vassmålar skal sendast inn saman med ferdigmeldinga. Vassmålar skal lesast av årleg av abonnent.

### **Digitale målarar**

Alver kommune ynskjer å gå over til digitale målarar, denne typen målarar vil på sikt kunne fjernavlesast (forutset at det er mobildekning). Desse målarane er mindre og passar til dømes inn i eit vanleg fordelarskap.

### **Digitale målarar kan hentast på kommunehuset på Frekhaug**

**Adresse** : Havnevegen 41, 5918 Frekhaug

**Ring for å avtale henting.**

**Kontaktperson** : **Stian Stormark tlf. 95210839**

Hugs å føra på skjema kva a-konto størrelse i m<sup>3</sup> me skal leggja inn på kunde pr. år. Det må også komma tydeleg fram kven som er fakturamottakar/tiltakshavar og org. Nr.

### **Ferdigmelding:**

Når arbeidet er utført, skal det sendast inn ferdigmelding til kommunen med oppdatert situasjonsplan med innmålingsdata som bygd/sosifil. Situasjonsplanen skal visa rør føring frå bygg til tilkopling offentleg leidning.

Det vil ikkje bli skrive ut ferdigattest for bygget/anlegget før ferdigmelding er godkjend.

Av omsyn til kunde er det viktig at ferdigmeldinga vert sendt inn straks arbeidet er utført. Dette for å unngå etterfakturering av kommunale gebyr.

**Hugs at søknad om godkjend ferdigmelding må sendast inn i god tid før ein skal søkja om midlertidig bruksløyve og/eller ferdigattest.**

Med helsing

Alver kommune Samferdsel, veg-, vatn-  
avløp-forvaltning

Torkjell Holm Brenna  
Avdelingsleiar

Linda Hammersvik Folkestad  
Ingeniør

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.*

### **Kopi til:**

Galteråsen 2 As

Radøyvegen 239 5911

Alversund

### **Mottakarar:**

**Mottakarar:**  
Straume Rør As

Austefjordsvegen 5379  
194

STEINSLAND