

Frå: Anne Lise Molvik
Send: tirsdag 22. august 2023 10:32
Til: Kristine Rørlien
Emne: Gjeld søknad om ferdigattest for bygg 6 og 7 - gbnr 137/834 Alver

Hei Kristine Rørlien

Eg viser til telefonsamtale om saka i dag.

Før vi kan fatta vedtak om ferdigattest må det

- stadfestast på søknaden at dokumentasjon som grunnlag for driftsfasen er overlevert til eigar
- Gå tydeleg fram av gjennomføringsplanen at uavhengig kontroll for våtrom og lufttettlegg, jf. SAK10 § 14-2 1. ledd, inngår i fagområdet bygningsfysikk.

Vi vil gjera vedtak i saka så snart dette ligg føre.

Vennleg helsing

Anne Lise Molvik | Rådgjevar byggesak

Telefon: 56 37 56 40/45 37 58 45

Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00

www.alver.kommune.no



ALVER
KOMMUNE