

Frå: Kristine Rørlien <kr@aabf.no>
Send: tirsdag 22. august 2023 12:39
Til: Anne Lise Molvik
Emne: SV: Gjeld søknad om ferdigattest for bygg 6 og 7 - gbnr 137/834 Alver
Vedlegg: 5167-soknad-om-ferdigattest-2020 signert.pdf; G1 gjennomføringsplan versjon 9.pdf

Hei Anne Lise

Her kommer: se vedlagt

Kristine Rørlien
Siv.Arkitekt

Mobil +47 930 57 083



Åsane Byggmesterforretning AS

Fra: Anne Lise Molvik <anne.lise.molvik@alver.kommune.no>
Sendt: 22. august 2023 10:32
Til: Kristine Rørlien <kr@aabf.no>
Emne: Gjeld søknad om ferdigattest for bygg 6 og 7 - gbnr 137/834 Alver

Hei Kristine Rørlien

Eg viser til telefonsamtale om saka i dag.

Før vi kan fatta vedtak om ferdigattest må det

- stadfestast på søknaden at dokumentasjon som grunnlag for driftsfasen er overlevert til eigar
- Gå tydeleg fram av gjennomføringsplanen at uavhengig kontroll for våtrom og lufttettleik, jf. SAK10 § 14-2 1. ledd, inngår i fagområdet bygningsfysikk.

Vi vil gjera vedtak i saka så snart dette ligg føre.

Vennleg helsing

Anne Lise Molvik | Rådgjevar byggesak

Telefon: 56 37 56 40/45 37 58 45

Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00

www.alver.kommune.no



ALVER
KOMMUNE