



Stendal Vvs As
Blombakken 1
5911 ALVERSUND

Referanser:
Dykkar: Ref.:J3AU6B-
Skjemanr.:3934
Vår: 22/5531 - 23/65380

Saksbehandlar:
Margarett Halland
margarett.halland@alver.kommune.no

Dato:
23.08.2023

Godkjend røyrleggjarmelding- gbnr 322/256 Mjåtveit

Vi viser til røyrleggjarmelding motteke 07.07.2022 med vedlagt situasjonsplan (VA-kart)

Adresse byggeplass: Rosslandsvegen 388
Type bygg: Nytt næringsbygg/Dekkhotell
Type arbeid: Tilknytning offentleg vatn og avlaup

Røyrleggjarmeldinga vert godkjend på følgjande vilkår:

Arbeidet skal utførast etter standard abonnementsvilkår for vatn og avløp.

Stikkleidningar skal opparbeidast i samsvar med søknad om sanitærabonnement.
Større endringar skal varslast under teikna. Ved behov for trykkauke/reduksjon visar vi til pkt. 2.1.3 i tekniske bestemmelser.

Søknadspåkt etter plan og bygningslova:

Tiltaket er søknadspåktig etter plan og bygningslova.
Ev. gebyr for handsaming etter plan og bygningslova følgjer av gjeldande gebyrforskrift.

Tilknytingsgebyr:

Gebyr vil bli fakturert etter gjeldande satsar. Vi gjer merksam på at arbeidet skal ikkje i gong setjast før gebyr er betalt. Røyrleggjarfirma påktar å undersøkje dette før oppstart.

Tilbakeslagsikring:

Alle næringsbygg skal ha tilbakeslagssikring i h.h.t. NS.EN. 1717. Dette skal dokumenterast i ferdigmeldinga.

Vassmål:

Her er det levert ut ein digital vassmålar, sendt inn røyrleggjarmelding og digitalt skjema på målar.

Alver kommune

Postboks 4, 5906 Frekhaug post@alver.kommune.no Kontonummer: 3207 29 30559
Innbyggjarservice: +47 56 37 50 www.alver.kommune.no Organisasjonsnummer: 920 290 922
00

Oljeutskiljar

Då dette bygget skal nyttast som dekkhotell og ser ut til å ha hall til dekkskifte er det og krav til ein oljeutskiljar her. Hugs å senda inn søknad om dette.

Ferdigmelding:

Når arbeidet er utført, skal det sendast inn ferdigmelding til kommunen med oppdatert situasjonsplan med innmålingsdata som bygd og sosifil.

Situasjonsplanen skal visa røyrføring frå bygg til tilkopling offentleg leidning.

Det vil ikkje bli skrive ut ferdigattest for bygget/anlegget før ferdigmelding er godkjend.

Av omsyn til kunde er det viktig at ferdigmeldinga vert sendt inn straks arbeidet er utført. Dette for å unngå etterfakturering av kommunale gebyr.

Hugs at søknad om godkjend ferdigmelding må sendast inn i god tid før ein skal søkja om midlertidig bruksløyve og/eller ferdigattest.

Med helsing

Alver kommune Samferdsel, veg-, vatn-
avløp-forvaltning

Torkjell Holm Brenna
Avdelingsleiar

Margarett Halland
Konsulent

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Rasmussen Næringseiendom As Moldekleiv 35 5919 Frekhaug

Mottakarar:

Stendal Vvs As Blombakken 1 5911 ALVERSUND