



Vest Vvs As
Torvhusmyrane 18
5913 Eikangervåg

Referanser:
Dykkar:
Vår: 22/2023 - 23/66087

Saksbehandlar:
Linda Hammersvik Folkestad
linda.folkestad@alver.kommune.no

Dato:
25.08.2023

Foreløpig svar på ferdigmelding - Gbnr 172/214 Hopland

Tiltak: Tilknytning offentleg vatn og avløp – tomannsbustad
Byggjestad: Fuglevikvegen – Gbnr 172/214
Tiltakshavar: Seim Eiendomsutvikling AS
Ansvarleg søkjar: Vest VVS AS v/Einar Stusdal

Kommunen stadfestar å ha motteke dykkar søknad

Mottakskontroll

Kommunen har kontrollert søknaden og finn at den ikkje er fullstendig. Vi ber om at søknaden vert supplert med følgjande dokumentasjon:

1. Situasjonsplan som viser leiðningsnett «som bygd» med innmålingsdata frå veggiliv og heilt fram til tilknytingspunkt på kommunalt leiðningsnett.
Situasjonsplan som er vedlagt ferdigmeldinga viser ikkje bygget eller leiðningsnett «som bygd».

Kommunen ber om at tilleggsinformasjon vert sendt inn snarast og seinast innan 25.09.2023. Dersom informasjonen ikkje er sendt til kommunen innan fristen, vert saka tatt til handsaming ut frå dei opplysningane som ligg i søknaden.

Det vert gjort merksam på at dette ikkje er ein fullstendig gjennomgang av søknaden. Denne tilbakemeldinga er gjort på bakgrunn av dei forholda som er kontrollert ved kommunen sin mottakskontroll. Vi oppmodar søkjar om å ta ein ny gjennomgang av søknaden før innsending av etterspurd dokumentasjon slik at ein unngår ytterlegare forseinkingar i saksgangen.

Sakshandsamingsfrist

Tidsfristar for sakshandsaming går fram av plan- og bygningslova § 21-7, jf. SAK § 7-1.

Gebyr

Alver kommune

Postboks 4, 5906 Frekhaug post@alver.kommune.no Kontonummer: 3207 29 30559
Innbyggjarservice: +47 56 37 50 www.alver.kommune.no Organisasjonsnummer: 920 290 922
00

Gebyr vert rekna ut i frå Lokal forskrift om gebyr for teknisk forvaltningsteneste. Det vert sendt ut krav om gebyr i samsvar med gjeldande forskrift når saka er ferdig handsama.

Med helsing

Alver kommune Samferdsel, veg-, vatn-
avløp-forvaltning

Torkjell Holm Brenna
Avdelingsleiar

Linda Hammersvik Folkestad
Ingeniør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Mottakarar:

Vest Vvs As

Torvhusmyrane 5913
18

Eikangervåg