



Jan Richard Alvær Midtgård

Referanser:

Dykkar:

Vår: 23/8426 - 23/83920

Saksbehandlar:

Roger Fanavoll Fjellsbø

roger.fanavoll.fjellsbo@alver.kommune.  
no

Dato:

31.10.2023

## Forhåndsuttale utslepp gbnr 432/8

Viser til din e-post datert 21.09.2023 med førespurnad om førehandsuttale for avløpsløyving på eigedom gbnr. 432/8 Uthella.

Alver kommune stadfestar at ei avløpsløyving med minireinseanlegg er ei løysing som kommunen kan godkjenne for denne eigedomen. I denne saka er det snakk om å etablere ny einebustad på eksisterande gardsbruk. Eksisterande bustad har slamavskiljar. Ved etablering av ny bustad på eigedommen vil det bli sett krav om at begge bustadane skal kopla seg til eit eventuelt reinseanlegg. Anlegget må derfor dimensjonerast for minimum 10 pe.

Etablering av avløpsanlegg skal utførast i samsvar med forureiningslova og forureiningsforskrifta.

Med vennleg helsing  
Alver kommune, Miljø og tilsyn

Roger Fanavoll Fjellsbø  
rådgjevar

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.*

### Mottakarar:

Jan Richard Alvær Midtgård