

Skjema for registrering av vassmål

Eigedom / byggestad

Gardsnummer

324

Bruksnummer

115

Festenummer**Seksjonsnummer****Bygningsnummer****Bustadnummer**

Adresse

Adresse

Torvvegen 35A

Postnummer

5919

Poststad

FREKHAUG

Ansvarleg føretak

Ansvarleg føretak

Organisasjonsnummer

822810772

Namn på føretak

VEST VVS AS

Adresse

Torvhusmyrane 18

Postnummer

5913

Poststad

EIKANGERVÅG

Namn kontaktperson

Einar Stusdal

E-postadresse kontaktperson

einar@vestvvs.no

Telefon kontaktperson

99167795

Arbeidet er utført av

Matias M Westervik

Installasjonsarbeidet er utført i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og reglement.

Tilkopling**Tilkoplinga omfattar****Bygningen sin art**

Bustad

Bygget er

Eksisterande bygg

Tiltaket sin art

Nytt

Vassmålares plassering (rom, etasje, etc)

Teknisk rom/bod

Vassforsyning**Dimensjon vassforsyning**

ø20 Pex

Dimensjon vassmålar

3/4

Anna informasjon

Montert i rør i rør skap

Utstyr som er montert

- Vassmålar
- Fjernteljeverk

Montering

- Vertikalt

Montert tilbakestraumssikring kategori

- 1

Kryss av for å legge inn obligatorisk informasjon om

- Nye målarar

Ny målar**Målarnummer**

12777840

Målarstand

0

Dato for montering

21.09.2023

Dato for plombering

bq

Plombenummer

Anna informasjon

Kommentar/merknader