
Fra: Thor-Henrik Fredriksen <thor-henrik@haugen-vva.no>
Sendt: onsdag 2. september 2020 15.07
Til: Silje Aileen Hjortland Haukedal
Kopi: Postmottak Alver; johannes@runeulvatn.no; runulvat@online.no
Emne: SV: Sak 20/6751
Vedlegg: 5148-samsvarserklaring-tek10, signert,rev02.pdf; Forklaring til bilder.pdf; Arbeid med dreneringsrør.jpg; Asfalt + renne ved Gbnr 445-426.JPEG; Asfalt + renne ved Gbnr 445-434.JPEG; Asfalt + renne ved Gbnr 445-439.JPEG; Asfalt kryssing.JPEG; Gangvei mellom B4a og B4b.JPEG; Høyder fortau.JPG; Innkjørsel har fall mot tomt(1).JPEG; Innkjørsel har fall mot tomt.JPEG; Støyskjerm.JPEG

Hei,
Vedlagt oversendes dokumentasjon fra Entreprenør Rune Ulvatn AS på ferdigstilling av komplett anlegg, samt ny samsvarserklæring fra firmaet.

Overvannssystem for eiendommene Gnr/Bnr. 445/439, 445/434 og 445/426 er utført med mindre tilpasninger på stedet.

Håper dette er tilstrekkelig dokumentasjon til å ferdigstille saksbehandlingen av vår søknad om ferdigattest.

Med vennlig hilsen
Thor-Henrik Fredriksen
Haugen VVA AS



Kanalveien 5 - 5068 Bergen
Tlf.: 55 59 82 60 / 918 49 162
<http://www.haugenvva.no>

Fra: Silje Aileen Hjortland Haukedal <silje.haukedal@alver.kommune.no>
Sendt: torsdag 13. august 2020 11:31
Til: Thor-Henrik Fredriksen <thor-henrik@haugen-vva.no>
Kopi: Postmottak Alver <post@alver.kommune.no>
Emne: Sak 20/6751

Hei,

Viser til søknad om ferdigattest på gbnr 445/7.

Kommunen har vært på befaring før søknaden blir tatt til behandling.

Det er avdekket flere mangler. Det er blant annet etablert kun 2 av 3 rister, det er frest spor i asfalten som ikke er fylt igjen og etter vår vurdering ser det ut som det ikke er tilstrekkelig fall på fortau. Vi har på nåværende tidspunkt ikke gått gjennom vilkårene stilt før søknad om endring.

Vi minner om at alle vilkår i tidligere tillatelser skal være oppfylt før det kan gis ferdigattest til tiltaket. Før søknaden kan behandles må det sendes inn redegjørelse og dokumentasjon på alle vilkår stilt i saken, samt ny samsvarserklæring og oppdatert gjennomføringsplan. Redegjørelsen og dokumentasjonen skal vise at alle vilkår er oppfylt. Vi gjør oppmerksom på at signert samsvarserklæring uten at de aktuelle arbeidene er utført er feilaktig informasjon levert offentlig forvaltning og vil kunne føre til at man mister retten til å erklære ansvar i byggesaker.

Dersom dere står ved dokumentasjonen som er sendt inn og vil ha søknaden om ferdigattest realitetsbehandlet ut i fra hvordan tiltaket er gjennomført på nåværende tidspunkt ber vi om en tilbakemelding på det.

Hører vi ikke noe vil saken bli satt i bero til vi mottar etterspurt informasjon.

Silje Haukedal | Avdelingsleiar Miljø og tilsyn

Telefon: 56 34 90 82

Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00

www.alver.kommune.no



ALVER
KOMMUNE