

Fra: Kurt Amund Øvreås <kurt.amund@byggadmin.no>
Sendt: fredag 23. april 2021 12:19
Til: Arne Helgesen; Postmottak Alver
Kopi: Andre Bjørndal; Tonny Tufte; Ronald@123ror.no
Emne: Endring på Hilland felt 7
Vedlegg: H1-Oversiktstegning RevC.pdf; H1-Oversiktstegning RevC 1-100 A1.pdf; H1-Oversiktstegning RevB.pdf

Hei Arne.

Jeg har prøvd å kontakte dere da vi står i en liten knipe her.

Dersom du ser revB mot revC så kommer den eksisterende private ledning i en annen retning enn det vi haddeforutsett.

Vi har vurdert flere løsninger med å flytte kum som gjør at VA kommer under mur 1-3m og f_ØKO02 som ikke er ønsket løsning.

Derfor har vi besluttet å koble til offentlig anlegg med grenrør, og montere en stakekum 315mm på privat ledning ca 4m fra tilkoblingspunkt i gren.

Arbeidet pågår så en beslutning her haster.

Hører fra deg

Mvh Kurt Amund Øvreås



Tlf: 95766914



Fjord'n Senter, 5640 Eikelandsosen
56 58 11 30 post@byggadmin.no
www.byggadmin.no