



Svein Arnold Sagstad
Hauglandsvegen 92
5265 YTRE ARNA

Referanser:
Dykkar:
Vår: 21/3358 - 21/38254

Saksbehandlar:
Hogne Askeland
hogne.askeland@alver.kommune.no

Dato:
07.06.2021

Gbnr. 433/78 Hella indre - førehandsuttale avløpsløysing

Vi viser til din førespurnad om førehandsuttale for avløpsløysing i samband med søknad om oppgradering av fritidsbustad på gbnr. 433/78 Hella indre, adresse Skjenet 43

Alver kommunen stadfestar med dette at avløpsløysing med slamavskiljar og tett leidning til sjø er løysing som kommunen kan godkjenne for eigedomen din.

Det kan etablerast avløp til tilstrekkeleg dimensjonert slamavskiljar med utslepp via tett leidning til sjø (minimum 20 m. frå land med minimum 10. djupne.)

Etablering av avløpsanlegg skal utførast i samsvar med forureiningslova og forureiningsforskrifta.

Med helsing
Alver kommune, Miljø og tilsyn

Hogne Askeland
Konsulent

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Mottakarar:

Svein Arnold Sagstad

Hauglandsvegen 5265
92

YTRE ARNA

Alver kommune

Postboks 4, 5906 Frekhaug post@alver.kommune.no Kontonummer: 3207 29 30559
Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00 www.alver.kommune.no Organisasjonsnummer: 920 290 922