



Stendal Vvs AS
Blombakken 1
5911 ALVERSUND

Referanser:
Dykkar:
Vår: 21/4669 - 21/41289

Saksbehandlar:
Hogne Askeland
hogne.askeland@alver.kommune.no

Dato:
15.06.2021

Vi treng fleire opplysningar før vi kan handsame søknaden - gbnr 61/1 Skotsund

Tiltak: Utsleppsløyve
Byggjestad: Gbnr: 61/1
Tiltakshavar: Svein Telstø Kvamme
Ansvarleg søkjar: Stendal Vvs AS

Kommunen stadfestar å ha motteke dykkar søknad 19.05.2021.

Mottakskontroll

Kommunen har kontrollert søknaden og finn at den ikkje er fullstendig. Vi ber om at søknaden vert supplert med følgjande dokumentasjon:

1. Søkjar er ikkje heimelshavar. Det må dokumenterast fullmakt eller at heimelshavar har gjeve samtykke til søknad om utsleppsløyve.
2. Søknad om utsleppsløyve er ikkje nabovarsla i samsvar med forureiningsforskrifta § 12-4, 2. ledd.
3. Situasjonsplanen viser at minireinseanlegg skal knytast våningshus med adresse Festevegen 119. Driftsbygning er ikkje vist i situasjonsplan. Det må gå klart fram av søknaden kva bygningar utsleppsløyvet skal omfatta. Situasjonsplanen er ikkje målsett.
4. Det ligg ikkje føre opplysningar om type anlegg og storleik.
5. Det ligg ikkje føre serviceavtale med godkjent firma for service av minireinseanlegg.

Kommunen ber om at tilleggsinformasjon vert sendt inn samla innan **15.07.2021**. Dersom informasjonen ikkje er sendt til kommunen innan fristen, vert saka tatt til handsaming ut frå dei opplysningane som ligg i søknaden.

Det vert gjort merksam på at dette ikkje er ein fullstendig gjennomgang av søknaden. Denne tilbagemeldinga er gjort på bakgrunn av dei forholda som er kontrollert ved kommunen sin mottakskontroll. Vi oppmodar søkjar om å ta ein ny gjennomgang av søknaden før innsending av etterspurd dokumentasjon slik at ein unngår ytterlegare forseinkingar i saksgangen.

Sakshandsamingsfrist

Tidsfristar for sakshandsaming går fram av plan- og bygningslova § 21-7, jf. SAK § 7-1.

Gebyr

Gebyr vert rekna ut i frå Lokal forskrift om gebyr for teknisk forvaltningsteneste. Det vert sendt ut krav om gebyr i samsvar med gjeldande forskrift når saka er ferdig handsama.

Med vennleg helsing
Alver kommune, Miljø og tilsyn

Eirik Berntsen
Avdelingsleiar

Hogne Askeland
Konsulent

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Mottakarar:

Karin Feste	Erstadvegen 1	5911	ALVERSUND
Stendal Vvs AS	Blombakken 1	5911	ALVERSUND
Svein Telstø Kvamme	Erstadvegen 1	5911	ALVERSUND