



A Stab AS
Peter Nowakowski
Ulsmågvegen 7
5224 NESTTUN

Referanser:
Dykkar:
Vår: 20/12338 - 21/51059

Saksbehandlar:
Jan Roald Wolff Treni
jan.roald.wolff.treni@alver.kommune.no

Dato:
21.07.2021

Vedkomande Revidert VA rammeplan for BBB2 Blokkbebusetnad Kvassnesvegen 59, Knarvik gbnr. 188/701-642

Vi har sett på revisjonen dere har sendt inn og har følgende kommentarer til denne.

Spillvann

- Forslaget til omlegging av SP er ikke gjennomførbart.
Dette er en stor rør-dimensjon. Retningsendring på ledningen medfører stor vinkel og er ikke en god løsning for vannføringen og mengdene som denne dimensjonen er beregnet for.
- Tenkt terrenget på plantegning viser kote 29.05moh. Bunn kum er kote 18.83moh.
Overdekningen på ledning og kum dybde blir om lag 9 – 10 meter. Dette er ikke i henhold til krav til overdekning i Va-norm for tidligere Lindås kommune og er ikke en akseptert løsning.
- For at tilkomst for drift og vedlikehold til kum og rør blir ivarettatt, vil vi at det blir vurdert å ligge anlegget i kulvert.
Forslag til denne tas til vurdering i detaljplaner.

Brannvannsdekning

- Alver kommune var i planmøte med Holon Arkitektur AS 28.09.2020. Det ble da gjort vurderinger for brannvannsdekning.

Uttale fra brannforebyggende avdeling/v Ole Johan Ingebrigtsen er at det skal etableres to stk brannhydranter for området. Disse må bli strategisk plassert.

Med helsing

Alver kommune

Postboks 4, 5906 Frekhaug post@alver.kommune.no Kontonummer: 3207 29 30559
Innbyggjarservice: +47 56 37 50 www.alver.kommune.no Organisasjonsnummer: 920 290 922
00

Alver kommune Samferdsel, veg-, vatn-
avløp-forvaltning

Arne Helgesen
Avdelingsleiar

Jan Roald Wolff Treni
Rådgjevar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Mottakarar:

A Stab AS

Ulsmågvegen 7 5224

NESTTUN