



Saman for ein branntrygg kvardag

Alver kommune Plan og byggesak
Postboks 4
5906 FREKHAUG

Referanser:
Dykkar:
Vår: 21/6461 - 21/53491

Saksbehandlar:
Ole Johan Ingebrigtsen
ole.johan.ingebrigtsen@alver.kommune.no

Dato:
12.08.2021

Uttale brann nybygg/forretningsbygg gbnr:322/266 Mjåtveit.

Tilkomst må tilfredstille krav i Teknisk forskrift. Krav som gjelder i Alver kommune fåes ved henvendelse Brannførebyggjande avdeling.

Det er i området lite vann. Dette kan bli eit problem for utbygger å tilfredstille krav i Teknisk forskrift i henhold til vannmegde til sprinkleranlegg og sløkkjevann.

Utbygger må dokumentere korleis dette skal løysast. Løysningen må leggest fram for brannførebyggjande avdeling. TEK-17,§11-17.

Med vennleg helsing

Nordhordland og Gulen Interkommunale Brannførebyggjande avd.

Ole Johan Ingebrigtsen
Avd.leiar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Mottakarar:

Alver kommune Plan og byggesak Postboks 4 5906 FREKHAUG