



Alver kommune v/Plan og byggesak
Postboks 4
5906 FREKHAUG

Referanser:

Dykkar: e64ed55c-6a70-4685-a9f9-bf3ab8825b77

Vår: 21/10623 - 22/3084

Saksbehandlar:

Linda Hammersvik Folkestad

linda.folkestad@alver.kommune.no

Dato:

12.01.2022


Mellombels svar søknad til uttalelse - ny avkjørsel frå kommunal veg for 2 p-plassar til hytte gbnr 1/14 Flatøy

Tiltak:	Etablering av ny avkjørsle
Byggjestad:	Gbnr: 1/14
Tiltakshavar:	Solveig Helen Sundt
Ansvarleg søkjar:	Øistein Sandstå Jacobsen

Saka gjeld søknad om ny avkjørsel frå kommunal veg Flatøyvegen KV2101 til 2 parkeringsplassar knyttet eksisterande hytte i Flatøyvegen 220.

Planstatus

Eigedomen ligg i regulert område innanfor det som i reguleringsplanen for Flatøy sør-aust er definert som bustadføre mål. Avkjørsle er ikkje vist i reguleringsplan.



Før Samferdsel, veg-, vatn- og avløp forvaltning kan ta stilling til saka må vi ha tilsendt følgjande dokumentasjon:

- Ny situasjonsplan som viser avkjørsle med svingradius $r = 4$ meter og sikt ihht fartsgrense i veg. Da vegen har fartsgrense etter Vegtrafikklova § 6 (50km/t) er krav til sikt 4 x 45 meter. Samme krav er gitt i samband med søknad om ny avkjørsle til bustad på ei parsell som tilhører gbnr 1/14.

Alver kommune

Postboks 4, 5906 Frekhaug

post@alver.kommune.no

Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00 www.alver.kommune.no

Kontonummer: 3207 29 30559

Organisasjonsnummer: 920 290 922

- Lengdesnitt gjennom avkjørsla som viser avkjørsla sin geometriske utforming. På dei to første metrane frå vegkant skal avkjørsla ha eit jamt fall på 5 cm før avkjørselsveg stiger/faller. Maks stigning/fall på avkjørselsveg skal være 1:8.
- Dersom parkeringsareal skal etablerast innanfor regulert byggegrense mot veg, skal det ligge føre dispensasjon frå byggegrense mot veg. Regulert byggegrense er i plan satt til 10 meter frå midt kommunal veg.

Med helsing

Alver kommune Samferdsel, veg-, vatn- avløp-
forvaltning

Arne Helgesen
Avdelingsleiar

Linda Hammersvik Folkestad
Ingeniør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Mottakarar:

Alver kommune v/Plan og byggesak Postboks 4

5906

FREKHAUG