



Bjarte Jørgensen
Jonas Reins Gate 6
5008 BERGEN

Referanser:
Dykkar:
Vår: 22/7959 - 22/89935

Saksbehandlar:
Hogne Askeland
hogne.askeland@alver.kommune.no

Dato:
24.11.2022

Vi treng fleire opplysningar før vi kan handsame søknaden din - gbnr. 499/66 Ystebø

Tiltak: Minirenseanlegg
Byggjestad: Gbnr: 499/66
Tiltakshavar: Bjarte Jørgensen
Ansvarleg søkjar: Klevstad Rørservice As

Kommunen stadfestar å ha motteke dykkar søknad .

Vi trenger meir dokumentasjon i saka

Kommunen har kontrollert søknaden og finn at den ikkje er fullstendig. Vi ber om at søknaden vert supplert med følgjande dokumentasjon:

1. **Slamhandtering.** Minirenseanlegg skal tømmast kvart år. (§ 5 i Slamtømmeforskrift for Alver kommune.) Eigedom gbnr. 499/66 Ystebø er utan vegtilkomst. Det må gå fram av søknaden korleis ein skal oppfylle krava til slamhandtering. Etter Forureiningslova §30 tredje ledd kan ingen samle inn slam utan løyve frå kommunen.

Kommunen ber om at tilleggsinformasjon vert sendt inn samla innan **15.12.2022**. Dersom informasjonen ikkje er sendt til kommunen innan fristen, vert saka tatt til handsaming ut frå dei opplysningane som ligg i søknaden.

GENERELL INFORMASJON

Det er ditt ansvar å levere en komplett søknad

Det vert gjort merksam på at dette ikkje er ein fullstendig gjennomgang av søknaden. Denne tilbakemeldinga er gjort på bakgrunn av dei forholda som er kontrollert ved kommunen sin mottakskontroll. Vi oppmodar søkjar om å ta ein ny gjennomgang av søknaden før innsending av etterspurd dokumentasjon slik at ein unngår ytterlegare forseinkingar i saksgangen.

Sakshandsamingsfrist

Tidsfristar for sakshandsaming går fram av plan- og bygningslova § 21-7, jf. SAK § 7-1.

Gebyr

Gebyr vert rekna ut i frå Lokal forskrift om gebyr for teknisk forvaltningsteneste. Det vert sendt ut krav om gebyr i samsvar med gjeldande forskrift når saka er ferdig handsama.

Med vennleg helsing
Alver kommune, Miljø og tilsyn

Eirik Berntsen
Avdelingsleiar

Hogne Askeland
Konsulent

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Mottakarar:

Bjarte Jørgensen
Klevstad Rørservice As

Jonas Reins Gate 6
Myrdalshovden 134

5008 BERGEN
5130 NYBORG