



KOPI

Tommy Guldbrandsøy

Referanser:

Dykkar:

Vår: 21/4927 - 23/72080

Saksbehandlar:

Stian Stormark

stian.stormark@alver.kommune.no

Dato:

15.09.2023

Godkjendt - Søknad om godkjenning av tekniske planer for VA byggetrinn 3 Nordhordland Næringspark - gbnr. 212/132 Eikanger øvre

VA-teknisk plan er grei slik den føreligg og kan sjåast på som godkjent med følgende forbehold.

- I teknisk plan skal løysing og plassering av brannvassuttak til uttale hjå brannførebyggjande avdeling. Det er dei som avgjer om det skal nyttas kummar eller hydrantar.

Me har ikkje hat tid til og senda planen til brannførebyggjande avdeling for uttale så det kan komma in krav om hydrant eller annan plassering av brann utak, i tilknytning til bygnings kompleks på kvar enkelt tomt.

- Frå kum V4 må ein vurderer om ein skal føra vassledningen vidare til enden på vegen for og kunne knyta til framtidig vassledning som er planlagt inn til området for og styrke brannvass dekning her.

Med helsing

Alver kommune Samferdsel, veg-, vatn- avløp-
forvaltning

Arne Helgesen
Avdelingsleiar

Stian Stormark
Rådgjevar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Ole Johan Ingebrigtsen
Tommy Guldbrandsøy

Mottakarar:

Haugen Vva AS

Kanalveien 5

5068

BERGEN