

Arkiv: <arkivID><jplD> FA-M4
JournalpostID:
Sakshandsamar:
Dato: 29.10.2020

Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
072/20	Utval for næringutvikling og drift	11.11.2020
150/20	Alver kommunestyre	26.11.2020

Lokal forskrift om påslepp av olje og fettheldig avløpsvatn i Alver kommune

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Med heimel i forureiningsforskriften § 15-6 godkjenner Alver kommune lokal forskrift om påslipp av olje- og fettheldig avløpsvatn slik den fremkommer i vedlegg av 29.10.2020.

Utval for næringutvikling og drift 11.11.2020:

Handsaming:

Utvalet vedtok samrøystes rådmannen sitt framlegg til vedtak.

ND- 072/20 Vedtak:

Med heimel i forureiningsforskrifta § 15-6 godkjenner Alver kommune lokal forskrift om påslepp av olje- og fettheldig avløpsvatn slik det kjem fram i vedlegg av 29.10.2020.

Alver kommunestyre 26.11.2020:

Handsaming:

Innstillinga frå utval for næringsutvikling og drift vart samrøystes vedteke.

KO- 150/20 Vedtak:

Med heimel i forureiningsforskriften § 15-6 godkjenner Alver kommune lokal forskrift om påslipp av olje- og fettheldig avløpsvatn slik den fremkommer i vedlegg av 29.10.2020.

Politisk handsaming

Saka skal til innstilling i utval for næringsutvikling og drift

Saka skal avgjerast i kommunestyret

Bakgrunn

Alver kommune er forureiningsmynde for påslepp av olje- og fettheldig avløpsvatn til kommunalt avløpsnett. Det er utabeida ei lokal forskrift for å sikre at olje- og fettheldig avløpsvatn vert fjerna ved kjelda, og for å sørge for at olje og fettutskiljar får rett drift slik at dei fungerer etter intensjonen.

Saksopplysninger:

Frå 1/1-2020 er kommunane Meland, Radøy og Lindås slått saman til Alver kommune. Av dei tre kommunane er det berre Lindås kommune som har hatt ei lokal forskrift om utslepp av fettheldig avløpsvatn. Fett og olje påfører kommunen store drifts- og vedlikehaldskonstader som kommunen må dekke inn gjennom kommunale

gebyr.

Ved å godkjenne ei lokal forskrift vil kommunen kunne redusere sine driftsoppgåver på avløpsnett, pumpestasjoner og renseanlegg. Ein vil også kunne redusere tilstopping av avløpsnett med påfølgjande forureiningar av miljø, samt redusere hendingar med tilbakeslag av kloakk i bygg.

Konsekvenser for verksemdar er at dei må dokumentere sitt påslipp ved analyser, og etablere muligheit for å hente ut vassprøver dersom slike muligheier ikkje er finnes.

Av forureiningsforskriften kap. 15 fremgår bla:

§ 15-6. Lokal forskrift

Kommunen kan fastsette lokal forskrift dersom det er nødvendig ut i fra forurensningsmessige forhold eller brukerinteresser. Kravene i lokal forskrift skal erstatte kravene i § 15-7.

§ 15-7. Utslipp

Ved utslipp av oljeholdig avløpsvann skal oljeinnholdet ikke overstige 50 mg/l.

Oljeholdig avløpsvann skal før utslipp passere sandfang eller lignende renseinnretning dimensjonert for maksimal reell vannbelastning. Nødvendig sikkerhet mot akuttutslipp skal ivaretas.

Den fastsatte grenseverdien nevnt i første ledd må overholdes under normale driftsforhold. Virksomheten skal ha dokumentasjon som viser hvordan grenseverdiene overholdes.

Det skal være tilrettelagt for å ta representative prøver og utføre målinger av avløpsvannet fra nye renseinnretninger. Prøvene skal analyseres av laboratorier som er akkreditert for de aktuelle analysene. Analysemetoder nevnt i vedlegg 2 punkt 2.2 til kapittel 11 skal benyttes. Alternativt kan analysemetoder med dokumentert høy korrelasjon med analysemetodene i vedlegg 2 punkt 2.2 til kapittel 11 benyttes.

Forskrifta setter krav til følgjande dokumentasjon:

- Talet på tømningar
- (oljeutskiljar: mininum 1 gong per år fettutskiljar: 3-12 gonger per år).
- Prøvetaking frå utskiljar
- (oljeutskiljar: minimum 1 gong per år fettutskiljar minimum 2 gonger per år)
- Reingjering: minst 1 gong per år
- Vaske og avfettingsmidlar skal være dokumentert miljøvennlege
- Årsrapport for kvar utskiljar skal sendes inn til samferdsel, veg-, vatn- og avløp forvaltning. Årsrapport skal innehalde analyseresultater, tømmerapporter, driftskontroll, vurdering av utslipp.
- Beredskap for aktutt forureining

Kommunen har heimel til å treffe vedtak om tvangsmult i medhald av Forureiningslova § 73, jf. forureiningsforskrifta § 41-6 i tilfeller der det er nødvendig å sikre etterleving av regelverket.

Vedlegg i saken:

29.10.2020

Forskrift om påslipp av olje - og fetthaldig avløpsvatn,
Alver kommune, Vestland

1466632

