

Slamtøming Køyreseddel, Lindås kommune

GPS (ved avtale):

Autonr: _____

Avvik: ± _____ m

Mottakar: DALE TONNY ANDRE

Adr. 1: FLATØYVEGEN 57 B

Adr. 2:

Stad: 5918 FREKHAUG

Ref. / tlf: GARVERIET YTRE FOSSE

Heimelsh.:

Eigedomsadr.: SKARSVEGEN 390

Gnr/Bnr/Fnr/Snr: 146/6/0/0

Bygningsnr: 176215453

Sone:

Pl.:

Avstand frå veg til tank:

m

Plassering av tank kode:

Samla våtvolum, omlag: 4

m³

Frekvens: 0

Tal på kammer:

3

Materiale: Plast ☒ Betong ☐

Utslepp til: Grunnen ☐ Sandfilter ☐ Sjø ☐ Vatn/bekk ☐ Komm. l. ☐ Tett tank ☐

Anleggstype Slamavsk. ☒ Gråvann ☐ Tett anl ☐ Renseanl ☐ Pumpekum ☐ Synkekum ☐ Anna/ukjent ☐

Siste reg. oppdrag:

* Ekstra: Kun bestilling: 04.10.19 reg. av Johnny.Birkeland

Merknad / manglar:

OKT 19. NORVA 24 VEST BEKREFTER AT ME KAN TØMME DENNE TANKEN MED BIL OMBORD I FERGE. TANKEN VERT TØMT PÅ OPPKALL FRÅ KUNDE.

Type oppdrag: Ordinær tøming: ☐ Ekstratøming: ☐

Tanken funnen i orden: ☐

Manglar: ☐

Tank ikkje påvist (TIP): ☐

Tilleggsopplysningar:

Norva24 Vest AS

Sløvågen 16, 5960 Dalsøyra

Tlf. 57 78 11 70, vakt 970 10092

slvag@norva24.no - www.norva24.no

Org.nr. NO 971 057 440 MVA

Avviksskjema: _____

Avvik nr: _____ **Dato:** ____/____-19

Hending/skade på: Person ____ Gjenstand ____ Miljø ____ Anna ____

Avviksskjema utfyllt/levert ____ Merknad bakside ____

Utførast innan: 04.10.2019

Bil: -

Tømar:

Dato:

/

-19

Kl:

:

**SL
43**



SLAMAVSKILLER SL - 43

For 1 boligenhet med WC

Nedgravingsdybde : 1000 mm fra terreng
til lokk
Våtvolum : 4 m³
Vekt : 170 kg
Diameter inn-/utløp : 110 mm
Antall kammer : 3

Total høyde : 1800 mm
Største diameter tank : 2300 mm
Diameter skjøtestykke : 600 mm



Kan leveres med 1 eller 2 kammer på bestilling.

Leveres med låsbart lokk.

Skjøtestykke på 500 mm eller 1000 mm høyde
leveres for større nedgravingsdybder.

Tanken plasseres på 200 mm sandskikt og
avstemples mot setninger.
Rundt tanken fylles 200 mm lag av sand eller
stenfrie masser.

Monteringsanvisning er festet på hver tank.



Kvittering

Kvittering



Opplysningane er sende, referansenummeret ditt er: GEDQI7

Det er gjennomført ein maskinell kontroll under utfylling, men me tar atterhald om at det kan bli oppdaga feil under sakshandsaminga og at anna dokumentasjon kan være naudsynt.

Ver venleg å oppgje fødselsnummer/organisasjonsnummer og referansenummer om du tek kontakt med oss.

Takk for samarbeidet.