

Eirik Fjereide
Norconsult

Avdeling for
Næring, plan og innovasjon (NPI)

Dato	11.10.2023
Vår referanse	2022/87161-7
Dykkar referanse	
Sakshandsamar	Sveinung Klyve
E-post	Sveinung.Klyve@vlfk.no
Telefon	95987501

Uttale til fysiske tiltak i vassdrag Gbnr 188/16 Alver kommune

I dykkar søknad står det sitat: Tiltaket omfatter mindre justeringer ved eksisterende demning for å håndtere en større vannmengde, og for å unngå at brofundamentet til gangbroen like ved tar skade. Tiltaket går ut på å etablere en lav mur i 10 meters lengde på hver side av eksisterende demning, for å beskytte områdene rundt. Det blir etablert fletteverksgjerde på toppen av muren som en barriere. Dagens terskel skal ikke gjøres noe med. Mindre justeringer ved eksisterende demning I forbindelse med områdeplan for Knarvik Sentrum, er Loneelva, som tidligere gikk i kulvert gjennom sentrum, overført til Kvassnesstemma. Som en konsekvens av at Loneelva er omlagt, øker vannstanden kraftig ved mye regn. Det er derfor nødvendig å gjøre mindre tiltak ved eksisterende demning ved utløp av Kvassnesstemma.

Vår vurdering at dette er eit tiltak som ikkje krev godkjenning Det vert vist til vår godkjenning av fysisk tiltak i vassdrag - oppdimensjonering - kulvert/rør - 188/116 - 188/802 – Alver i 2022 i same området ved Kvassnesstemma like nedstaums der det nye tiltaket på demningen no skal skje. De bør ta omsyn til desse tinga ved gjennomføring av tiltaket slik som nemnt i saka vår frå 2022.

1. Sikring av elvekantar må leggast på ein slik måte at ein hindrar undergraving.
2. Sikringa må ikkje medføre innsnevring av elveløpet.
3. Dersom det må hentast massar utanfrå, skal desse vere reine og utan avfall.
4. Dersom det i anleggsperioden er fare for avrenning til vassdraget skal det nyttast metodar som reduserer risikoen i størst mogeleg grad.

Med helsing

Sveinung Klyve
seniorrådgjevar
NPI - Naturressursar, landbruk og reiseliv

Brevet er elektronisk godkjent og har difor ingen handskrivne underskrift

Kopi til:

ALVER KOMMUNE

Postboks 4

5906

FREKHAUG