

Erklæring om ansvarsrett

etter plan- og bygningsloven (pbl) § 23-3

Erklæringen skal sendes til *ansvarlig søker*.

Alternativt kan erklæringen sendes direkte til kommunen, men da må ansvarlig søker få tilsendt en kopi.

Erklæringen gjelder							
Eiendom/ byggested	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune
	Adresse				Postnr.	Poststed	
	169	47			5947	FEDJE	
	KREMMARHOLMEN 43-45				FEDJE		

Foretak			
Foretakets navn			Organisasjonsnr.
MJELSTAD VVS AS			997948297
Adresse		Postnr.	Poststed
HYLKJEFLATEN 40		5109	HYLKJE
Kontaktperson		Telefon	Mobiltelefon
DANIEL MJELSTAD		55 191 100	
E-post			
POST@MJELSTADVVS.NO			
Foreligger sentral godkjenning ? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei			
Hvis ja, dekkes ansvarsområdene av sentral godkjenning? <input type="checkbox"/> Helt <input type="checkbox"/> Delvis <input checked="" type="checkbox"/> Nei			

Ansvarsområde							
Funksjon (SØK, PRO, UTF, kontroll)	Beskriv arbeidet foretaket skal ha ansvar for	Tiltaks- klasse	Våre samsvarserklæringer/kontrollerklæringer vil foreligge ved: (sett X)				
			Søknad om ramme- tillatelse	Søknad om igangsettings- tillatelse/ ett-trinns søknad	Søknad om midlertidig brukstillatelse	Søknad om ferdigattest	
PRO <input checked="" type="checkbox"/>	Rørlegger arbeid kompl - leilighetnr.5	2 <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
UTF <input checked="" type="checkbox"/>	Rørlegger arbeid kompl - leilighetnr.5	2 <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
PRO <input checked="" type="checkbox"/>	Rørlegger arbeid kompl - leilighetnr.11	2 <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
UTF <input checked="" type="checkbox"/>	Rørlegger arbeid kompl - leilighetnr.11	2 <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
PRO <input checked="" type="checkbox"/>	Rørlegger arbeid kompl - leilighetnr.12	2 <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
UTF <input checked="" type="checkbox"/>	Rørlegger arbeid kompl - leilighetnr.12	2 <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
-		-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
-		-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
-		-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
-		-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
-		-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
-		-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Erklæring og underskrift	
Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl kap 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger. Foretaket forplikter seg til å stille med nødvendig kompetanse i tiltaket jf. SAK10 kap. 10 og 11	
<input type="checkbox"/> Ansvarlig prosjekterende erklærer at prosjekteringen skal være planlagt, gjennomført og kvalitetssikret i henhold til pbl jf. SAK10 §12-3	
<input type="checkbox"/> Ansvarlig utførende erklærer at arbeidet ikke skal starte før det foreligger kvalitetssikret produksjonsunderlag for respektive del av utførelsen jf SAK10 § 12-4	
<input type="checkbox"/> Ansvarlig kontrollerende erklærer uavhengighet, jf. SAK10 § 14-1, og vil redegjøre for endringer som kan påvirke uavhengigheten jf. SAK10 §12-5	
Dato	Underskrift
01.04.2020	
Gjentas med blokkbokstaver	
DANIEL MJELSTAD	
	

Mjelstad VVS AS

VEDLEGG G-3

01.04.2020

Hylkjeflaten 40

5109 Hylkje

Org nr. 997 948 297

Kremmarholman 43-45 V/Tore Frugård

5947 FEDJE

Mjelstad VVS AS har blitt forespurt om å hjelpe med ferdigattest for leilighetsnr.5,11 og 12.

Vi har ikke utført rørleggerarbeidet på de aktuelle leilighetene og kan ikke under noen omstendigheter stilles ansvarlig for eventuelle feil mangler som kan vise seg i skjult rør installasjon.

Rørlegger firmaet som utførte arbeidet er gått konkurs,og det har dermed ikke vært mulig å innhente ferdigattest.

Vi ønsker å bistå i en kjedelig sak for å avslutte byggesaken.

Tjenesten er basert på at Mjelstad VVS AS skal utføre rørleggerarbeidet for resterende leiligheter (6,7,8,9,10)

Arbeidet som er utført er besiktiget av Arild Mjelstad

Alle kjøkken er lekkasjesikret med magnetventil, og vi blir opplyst om at det er benyttet Tece rør-i-rør tappevannsystem.

Avløpsystem er bygget i Asto Støydempende og brannhemmende materiale ref. Tore Frugård

Merknad – Leilighetsnr.5 oppdaget vi kobber rør som forsyner vaskemaskin,kommer utifra vegg.

Med vennlig hilsen

Daniel Mjelstad



MJELSTAD VVS
AUT. RØRLEGGERFIRMA