

## Klaus Bo Christensen

---

**Fra:** Henrik Kjøpstad <Kjopstad@ngir.no>  
**Sendt:** 20. januar 2016 11:32  
**Til:** Klaus Bo Christensen  
**Kopi:** Karl Andre KAD. Dale  
**Emne:** SV: Knarvik B5  
**Vedlegg:** Skisse avfallsløysing Bo Arkitekter Knarvik terrasse gbnr 188-757.pdf

Bo Arkitekter AS har i saman med NGIR og Retura (transportør) utarbeida ei skisse over avfallsløysing for Knarvik B5 gbnr 188/757 (skisse vedlagt).

Skissa får NGIR og Retura si tilslutning på desse vilkåra:

- Viktig at tilkomstvegen – til hentestaden – har tilstrekkeleg breidde og tåler tilstrekkeleg aksestrykk, slik at renovasjonsbilen kan nytta den.
- Tilkomstveg og snuplass bør ha fast toppdekke, og verta brøyt når det er snø og is.
- Renovasjonsbilen må kunna gjera operasjonar utan å vera til hinder for anna ferdsel
- Leikeplass og liknande bør ikkje liggja i nærleiken av hentestaden

*Venleg helsing*

*Henrik O. Kjøpstad  
Kunderådgjevar*



NGIR  
Lindåsvegen 1260  
5956 Hundvin  
Dir. tlf: 56 34 33 16  
Faks: 56 36 36 80  
[www.ngir.no](http://www.ngir.no)

Føl NGIR på [facebook](#) og [linkedin](#)



---

**Fra:** Klaus Bo Christensen [mailto:post@boarkitekter.no]  
**Sendt:** 20. januar 2016 11:05  
**Til:** Henrik Kjøpstad  
**Emne:** SV: Knarvik B5

Hei  
Det lyder bra.  
Kan jeg få et enkelt skriv fra NGIR (evt mail) hvor dere skriver at dere aksepterer forelagte løsning?  
Jeg ønsker å vedlegge denne til søknad og rammetillatelse.

Med vennlig hilsen

Klaus Bo Christensen

**Fra:** Henrik Kjøpstad [<mailto:Kjopstad@ngir.no>]

**Sendt:** 20. januar 2016 11:02

**Til:** Klaus Bo Christensen

**Emne:** VS: Knarvik B5

Hei,

Her var svaret før siste skisse kom.

Har sendt siste justeringer over til transporten, for kommentar.

*Venleg helsing*

**Henrik O. Kjøpstad**

*Kunderådgjevar*



NGIR

Lindåsvegen 1260

5956 Hundvin

Dir. tlf: 56 34 33 16

Faks: 56 36 36 80

[www.ngir.no](http://www.ngir.no)

Føl NGIR på [facebook](#) og [linkedin](#)



---

**Fra:** [karl.andre.dale@retura.no](mailto:karl.andre.dale@retura.no) [<mailto:karl.andre.dale@retura.no>]

**Sendt:** 20. januar 2016 09:49

**Til:** NGIR Kundeservice

**Emne:** SV: Knarvik B5

Hei

Denne løsningen ser ok ut

Med hilsen

**Karl André Dale**

Avdelingsleder

**Retura Vest AS**

Postboks 33 5906 FREKHAUG

**Besøksadresse:**

Mjåtveitflaten 49 5918 FREKHAUG

Tlf +47 91678784

[karl.andre.dale@retura.no](mailto:karl.andre.dale@retura.no)

**RETURA** 

---

**Fra:** Henrik Kjøpstad [<mailto:Kjopstad@ngir.no>] På vegne av NGIR Kundeservice

**Sendt:** 20. januar 2016 09:37

**Til:** karl andre dale <[karl.andre.dale@retura.no](mailto:karl.andre.dale@retura.no)>

**Kopi:** 'post@boarkitekter.no' <[post@boarkitekter.no](mailto:post@boarkitekter.no)>

**Emne:** VS: Knarvik B5

Hei Karl,

Vedlagt ligg ny skisse.

*Venleg helsing*

**Henrik O. Kjøpstad**  
Kunderådgjevar



NGIR  
Lindåsvegen 1260  
5956 Hundvin  
Dir. tlf: 56 34 33 16  
Faks: 56 36 36 80  
[www.ngir.no](http://www.ngir.no)

Følg NGIR på [facebook](#) og [linkedin](#)



---

**Fra:** Klaus Bo Christensen [<mailto:post@boarkitekter.no>]

**Sendt:** 20. januar 2016 09:26

**Til:** NGIR Kundeservice

**Emne:** SV: Knarvik B5

Kan dette være en løsning?

Bak boss-bil (2,5x10,5m) er det et område 4x4,5m som er horisontalt.

Med vennlig hilsen

Klaus Bo Christensen

BO ARKITEKTER AS  
ARKITEKTUR, DESIGN OG PLAN

---

**Fra:** Henrik Kjøpstad [<mailto:Kjopstad@ngir.no>] **På vegne av** NGIR Kundeservice  
**Sendt:** 20. januar 2016 07:57  
**Til:** Klaus Bo Christensen  
**Emne:** VS: Knarvik B5

Hei igjen,

Sjå kommentar under frå transportør.

*Venleg helsing*

**Henrik O. Kjøpstad**  
Kunderådgjevar



NGIR  
Lindåsvegen 1260  
5956 Hundvin  
Dir. tlf: 56 34 33 16  
Faks: 56 36 36 80  
[www.ngir.no](http://www.ngir.no)

Følg NGIR på [facebook](#) og [linkedin](#)



---

**Fra:** [karl.andre.dale@retura.no](mailto:karl.andre.dale@retura.no) [<mailto:karl.andre.dale@retura.no>]  
**Sendt:** 19. januar 2016 21:48  
**Til:** NGIR Kundeservice  
**Emne:** SV: Knarvik B5

Hei

Her er flere forhold å ta hensyn til .

Renovasjonsbilene er 10,5 m lang og det må være minst 4,5 m bak bilen til tømmebane bredde 2,5m

Vi må her rygge inn fra hovedvei og tømmecontainerer uten å sperre hovedveien. Kjører vi inn må vi rygge ut i hovedvei og det øker risiko for trafikkuhell.

Tilkomst må være i bak kant av containerplassen minst 11 m fra hovedvei .

Slik inngangen er tegnet inn her vil bilen sperre slik at det er umulig å få containerene ut

Med hilsen

**Karl André Dale**  
Avdelingsleder

**Retura Vest AS**  
Postboks 33 5906 FREKHAUG

[Besøksadresse:](#)

Mjåtveitflaten 49 5918 FREKHAUG

Tlf +47 91678784

[karl.andre.dale@retura.no](mailto:karl.andre.dale@retura.no)

**RETURA** 

---

**Fra:** Henrik Kjøpstad [<mailto:Kjopstad@ngir.no>] På vegne av NGIR Kundeservice

**Sendt:** 19. januar 2016 15:21

**Til:** karl andre dale <[karl.andre.dale@retura.no](mailto:karl.andre.dale@retura.no)>

**Emne:** VS: Knarvik B5

Hei,

Kan du sjå på skissa?

*Venleg helsing*

**Henrik O. Kjøpstad**  
Kunderådgjevar



NGIR  
Lindåsvegen 1260  
5956 Hundvin  
Dir. tlf: 56 34 33 16  
Faks: 56 36 36 80  
[www.ngir.no](http://www.ngir.no)

Følg NGIR på [facebook](#) og [linkedin](#)



---

**Fra:** Klaus Bo Christensen [<mailto:post@boarkitekter.no>]

**Sendt:** 19. januar 2016 15:09

**Til:** NGIR Kundeservice

**Kopi:** Rune Matre

**Emne:** SV: Knarvik B5

Vedlegger en skisse på avfallsløsning.

Tenker av bossbil rygger inn i avkjørsel (br. 4m).

Fra inngang til bosshus til veikant er vist 8m (dette er vel for lite, hva er lengde på bilene?)

Speilvendes løsning vil denne avstand bli 11m.

Området er helt flatt.

Med vennlig hilsen

Klaus Bo Christensen

---

**Fra:** Henrik Kjøpstad [<mailto:Kjopstad@ngir.no>] **På vegne av** NGIR Kundeservice  
**Sendt:** 15. januar 2016 09:26  
**Til:** Klaus Bo Christensen  
**Kopi:** Karl Andre KAD. Dale  
**Emne:** SV: Knarvik B5

Hei,

Takk for melding!

Volumet er nok for lite for i forhold til talet på leilegheiter  
Kvar eining skal ha 140 l restavfall og 140 l papir.  
I tillegg må ein ha ei ordning for bioavfall.

For å imøtekomma krav, må ein ha 7 stk 660 l for rest og 7 stk 660 l for papir. Alternativt 5 m<sup>3</sup> stål til begge fraksjonane  
For matavfall bør ein ha 5 stk 140 l behaldarar.

Eg har oversendt skissa til transporten for uttale på plassering av hentepunkt.

Følgjande er viktig å ta omsyn til ved oppretting av hentepunkt:

Det er viktig at tilkomstvegen – til hentestaden – har tilstrekkeleg breidde og tåler tilstrekkeleg akseltrykk, slik at renovasjonsbilen kan nytta den.

Hentestaden bør liggja i eit område som er plant, og renovasjonsbilen må kunna gjera operasjonar utan å vera til hinder for anna ferdsel.

Renovasjonsbilen bør kunna snu ved hentestaden.

Alternativt må ein ha gjennomkøyringsveg (for å unngå rygging).

Leikeplass og liknande bør ikkje liggja i nærleiken av hentestaden.

Tilkomstveg og snuplass bør ha fast toppdekke, og verta brøyt når det er snø og is.

Kjem tilbake med innspel frå transporten.

Ha ein fin dag!

*Venleg helsing*

**Henrik O. Kjøpstad**  
Kunderådgjevar



NGIR  
Lindåsvegen 1260  
5956 Hundvin  
Dir. tlf: 56 34 33 16  
Faks: 56 36 36 80

[www.ngir.no](http://www.ngir.no)

Føl NGIR på [facebook](#) og [linkedin](#)



---

**Fra:** NGIR Post  
**Sendt:** 15. januar 2016 08:58  
**Til:** NGIR Kundeservice  
**Emne:** VS: Knarvik B5

Venleg helsing

**Liv Eriksen Eide**  
Sekretær



NGIR, Lindåsvegen 1260, 5956 Hundvin  
Dir.tlf.: 56 34 33 11  
Mobil: 90 58 26 93

---

**Fra:** Klaus Bo Christensen [<mailto:post@boarkitekter.no>]  
**Sendt:** 15. januar 2016 08:49  
**Til:** NGIR Post  
**Emne:** Knarvik B5

Hei

Stolz Bolig skal sende søknad om rammetillatelse for et boligprosjekt i Kvassnesvegen i Knarvik. Prosjektet inneholder 36 leiligheter av varierende størrelse (84m2 gjennomsnitt areal BRA). Vedlagt søknad om rammetillatelse ønsker vi en kommentar fra NGIR. Det er tenkt oppstillingsplass ved innkjørsel til parkeringskjeller med plass til 8 stk 600l. container. Vil denne løsning være tilfredsstillende mht kapasitet og plassering? Vedlegger tegning som viser plassering av avfallsplassen (markert med sirkel).

Med vennlig hilsen

Klaus Bo Christensen

**BO ARKITEKTER AS**  
ARKITEKTUR, DESIGN OG PLAN

985 696 241 MVA

FANTOFTVEIEN 16, PB 53 FANTOFT, N-5899 BERGEN, NORWAY

TELEFON +47 916 87 569 FAX +47 55 27 71 51

WEB [WWW.BOARKITEKTER.NO](http://WWW.BOARKITEKTER.NO)

MAIL [POST@BOARKITEKTER.NO](mailto:POST@BOARKITEKTER.NO)

This email has been scanned with our antivirus solution.