



NGIB Brannførebyggjande avdeling
Dokumentsenteret
5914 ISDALSTØ

Referanser:
Dykkar:
Vår: 14/3989 - 14/10885

Saksbehandlar:
Leni Dale
Leni.Dale@lindas.kommune.no

Dato:
06.05.2014

Svar på tilsynsrapport - Knarvik sjukeheim

Viser til tilsynsrapport av 27.01.14 der vi vart gjort merksam på følgjande avvik v/tilsyn den 14.01.14:

Avvik 1 : Krava til brannteknisk utforming og utstyr i bygget er ikkje oppfylt

Avvik 2 : Rømmingsvegane er ikkje tilfredsstillande

Merknad 1:

Det har ikkje vore gjennomført kontroll av sløkkjemidlar i 2013. Dette må gjennomførast og dokumenterast.

Avvika og merknad er av byggmessig karakter, og rapporten vert vidaresendt til eigar for lukking av avvik.

Med helsing

Christina Løtveit Fosse
Brannvernleiar
Knarvik sjukeheim

Simon Grandahl
Ass.einingsleiar
sjukeheimstenesta

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Eigedomsavdelinga

Lindås kommune 5914

ISDALSTØ

Post

postmotak@lindas.kommune.no
Dokumentsenteret
Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø

Kontakt

www.lindas.kommune.no
Telefon +47 56 37 50 00
Telefaks +47 56 37 50 01

Konto 1503 22 54567
Org.nr. 935 084 733



Kopi til:

Verneombod Randi Kvalheim

Knarvik sjukeheim,
avdeling 1

Verneombod Tone Nordvik

Knarvik sjukeheim,
avdeling 2**Mottakarar:**

NGIB Brannførebyggjande avdeling Dokumentsenteret 5914

ISDALSTØ