



Stendal VVS AS  
Blombakken 1  
5911 ALVERSUND

Referanser:  
Dykkar:  
Vår: 14/993 - 14/11142

Saksbehandlar:  
Kari Elisabeth Io  
KEI@lindas.kommune.no

Dato:  
08.05.2014

## Søknad om tilkopling og utføring av sanitæranlegg - gbnr 142/7 Kvamme øvre.

Delegert sak.

Vi viser til søknad m/vedlagte planteikningar og situasjonsplan for vatn og avløp, mottatt 30.12.13.  
Det er ikkje gjort endringar på innvendige planteikningar vatn og avløp i forhold til nytt endra byggjeløyve.

Adresse byggeplass : Erstadvegen 20, 5911 Alversund  
Type bygg : Riving og oppattbygging av einebustad.  
Type arbeid : Tilkopling og utføring av sanitæranlegg.  
Er tilknytt kommunal vassforsyning frå før.  
Gamal slamavskiljar er skifta ut med ny slamavskiljar på 4 m<sup>3</sup>  
( iflg. Arild Kvamme v/ kommunen sin driftstasjon VA).

### SØKNADEN ER GODKJENT PÅ FØLGJANDE VILKÅR:

#### Arbeidet skal utførast etter standard abonnementsvilkår for vatn og avløp.

Dersom det må nyttast trykkauking/reduksjonsventil grunna for lågt eller høgt trykk, er det konsulent/ansvarleg søkjar/rørleggjar sitt ansvar å undersøka om det er naudsynt, og utførande rørleggjar/abonment sitt ansvar å sørgja for og kosta dette. Utforming av anlegg for trykkauke skal beskrivast/teiknast og godkjennast spesielt, før endeleg tilknytning vert utført, jfr. standard abonnementsvilkår.

Vi gjer merksam på at det er krav om 90 cm mellom topp hovedavløpsledning og lavaste sluk i hus.

For vassledning som går gjennom tomt må overdekning vera på min. 1,20 m på 63 mm.

Dersom det ikkje let seg gjera å få nok overdekning på vassledning, må det gjerast kompensierende tiltak.

#### Post

postmotak@lindas.kommune.no  
Dokumentsenteret  
Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø

#### Kontakt

www.lindas.kommune.no  
Telefon +47 56 37 50 00  
Telefaks +47 56 37 50 01

Konto 1503 22 54567  
Org.nr. 935 084 733

DER DRAUMAR BLIR RØYNDOM



Det skal varslast for kontroll og trykkprøving. Innmåling og innlevering av situasjonskart etter at anlegget er ferdig skal utførast av ansvarleg rørleggjar, saman med eigenkontrollskjema.

Tilknytingsgebyr vatn er tidlegare betalt.

Med helsing

Kari Elisabeth Iø  
saksbehandlar

**Kopi til:**

Ørjan Kvamme

Erstadvegen 20 5911

ALVERSUND

**Mottakarar:**

Stendal VVS AS

Blombakken 1

5911

ALVERSUND