Kommunalforvaltningen

# MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE

for arbeid etter § 93 i bygningsloven av 18.6.65.

Jfr. § 99 nr. 2 og 3.

ARKIV

| Byggeplass (adresse) | Matr.nr. | G.nr. | B.nr. | Parsell nr. |
|---|---|---|---|---|
| Fanebust | | 106 | 111 | |

| Arbeidets art | Byggets art | Søknadens dato | Bygningsrådets eller bygningssjefens vedtak |
|---|---|---|---|
| Nybygg | Einebustad | 23.8.80 | dato 13.1.81 sak 8/81 |

| Byggherrens navn | Adresse | Telefon |
|---|---|---|
| Hans Rune Korneliussen | 5150 LINDÅS | |

| Anmelderens navn | Adresse | Telefon |
|---|---|---|
| Helge Langenes "Langenes Bygg" | 5103 SEIM | 35 50 92 |

| Ansvarshavendes navn | Adresse | Telefon |
|---|---|---|
| " " " " | " " | |

Arbeidet sett i gang i juni 1981

Arbeidet er besiktiget. I medhold av bygningslovens § 99 gis det herved midlertidig brukstillatelse

☒ for nevnte bygg

☐ for følgende del av nevnte bygg:

Ferdigattest må begjæres senere av ansvarshavende, men attesten kan ikke gis før nedenstående arbeid er utført.

1. Utvendig trapp.
2. Takvansnedtøpet skal førast bort frå bygget.
3. Rekkverk på altan.
4. Avtrekkskanalar og lufting frå kloakk til takhette.
5. Lufttilførselen er for liten i forhold til avtrekk Det bør derfor monterast ein ekstra ventil i stova.

Dette arbeid må være fullført innen 1.5.82

5100 ISDALSTØ den 30.12.81

Sendes:

☒ byggherren

☐ anmelderen

☒ ansvarshavende

☒ byggeløyvemyndighet

☒ Kommunekassen

☒ Folkeregisteret

☒ Lindås Sparebank

for

BYGNINGSRÅDET I LINDÅS

~~bygningssjef~~

Bjarne Nyhammer

Bjarne Nyhammer
bygningskontrollør

K-blankett 51.08 (Formularbeskyttet)
Enerett: Kommunalforlaget A/S, Oslo