

---

**Fra:** Bjørn Ove Kvam <Bjorn.Ove.Kvam@Grevstad.no>  
**Sendt:** 10. juni 2016 06:54  
**Til:** Anne Lise Molvik  
**Kopi:** kjetil.gronsberg@gmail.com  
**Emne:** SV: Førebels svar på søknad om vesentleg auke av utslepp for gbnr 99/23,34 Våge.

Hei

Søker ønsker å opprettholde søknaden og få denne behandlet så snart som mulig.

Ser frem til et positivt svar.

Ha en fin helg

Vennlig hilsen  
**Anders O. Grevstad AS**  
**Bjørn Ove Kvam**

Dir. telefon: 55306913 / 92268248  
E-post: [bjorn.ove.kvam@grevstad.no](mailto:bjorn.ove.kvam@grevstad.no)

---

**Fra:** Anne Lise Molvik [<mailto:anne.lise.molvik@lindas.kommune.no>]  
**Sendt:** 27. mai 2016 15:30  
**Til:** Bjørn Ove Kvam <[Bjorn.Ove.Kvam@Grevstad.no](mailto:Bjorn.Ove.Kvam@Grevstad.no)>  
**Emne:** Førebels svar på søknad om vesentleg auke av utslepp for gbnr 99/23,34 Våge.

Til Anders O. Grevstad  
Gjeld tiltak på gbnr 99/23,34  
Arkivsak 16/1383

Lindås kommune viser til søknad om utvida utsleppsløyve for fritidsbustad på gbnr 99/23,34.

Eigedomen er i dag registrert med utslepp av gråvatn. Då det no skal installerast WC, vert søknaden å vurdera som søknad om vesentleg auke av utslepp frå eigedomen.

Eigedomen ligg i område som er omfatta av Kommunedelplan for Lindåsosane, Lygra og Lurefjorden, ikraftsett 27.11.2015 . Området er avsett til LNF-føremål. Eigedomen ligg i tillegg innanfor omsynssone merka H190, dvs sikringssone for nedslagsfelt industrivassforsyning. I følgje førebels uttale frå Teknisk drift vil det her måtte setjast krav om etterpolering og UV-handsaming for utsleppet. Då kommunen ikkje har opplyst om sikringssona tidlegare, jf uttalen som vart gitt på generelt grunnlag i juni 2015 og før gjeldande plan vart vedtatt, vil ein gje søkjar moglegheit for å vurdera om ein ønskjer å oppretthalda den innsende søknaden. Dersom kommunen ikkje høyrer noko innan 10. juni vil kommunen slutthandsama søknaden.

Mvh

*Anne Lise Molvik  
Rådgjevar  
Lindås kommune*