



Hjelmås VVS as  
Leknesvegen 183  
5915 HJELMÅS

**Referanser:**

Dykkar: Ref.:5D8FTW-

Skjemanr.:3935

Vår: 15/2821 - 16/20219

**Saksbehandlar:**

Bente Førland

Bente.Forland@lindas.kommune.no

**Dato:**

19.07.2016

## Ang. Ferdigmelding - gbnr 196/162 Midtgård

Viser til mottatt ferdigmelding for 196/162. Ferdigmeldinga er mangelfull m.h.t pkt. 1 under informasjon: Stakepunkt/kummer spillvatn, nøyaktig innmåling av utvendig stoppekran.

Vi gjer merksam på at situasjonsplan skal vise vatn og avløpsledning frå bygg fram til tilknytning offentleg ledning.

Ber om at dette vert sendt inn før ferdigmeldinga vert godkjend.

Med helsing

Bente Førland  
saksbehandler

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.*

**Post**

postmottak@lindas.kommune.no

Dokumentsenteret

Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø

**Kontakt**

www.lindas.kommune.no

Telefon +47 56 37 50 00

Telefaks +47 56 37 50 01

Konto 3201.05.89311

Org.nr. 935 084 733



**Mottakarar:**  
Hjelmås VVS as

Leknesvegen 183 5915

HJELMÅS