



Lindås kommune
Byggesaksavdelingen

Kvernhusmyrane 20
5914 ISDALSTØ

LINDÅS KOMMUNE	
Klassering	
21. 07. 2016	
Akk. søknad	Løstsett
Søknad	Tilleggsdokumentasjon

Tjuvikveien 4
5108 Hordvik
Telefon 55 19 10 01
Telefax 55 19 14 10
Mobiltelefon 900 71 490
E-post: s-hallgr@online.no
Foretaksregisteret NO 956 583 381 MVA

Dato: 18.07.2016

Deres ref. 16/2214-16/19997

Prosj.nr.

**G.nr 24 Br.nr. 1 og -3 m.fl. VANNLEDNING KLØVE, MYKINGVEGEN TIL FURULIA
SØKNAD OM DISPENSASJON SOM SUPPLERING AV SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK**

Vi visert til søknad om tillatelse til tiltak datert 29.06.2016 og til Deres brev av 13.07.2016 vedrørende tilleggsdokumentasjon, søknad om dispensasjon fra arealbruken i kommuneplanen, LNF området, for framføring av ny hovedvannledning,

På grunnlag av mottatt tilbakemelding er det utarbeidet søknad om dispensasjon fra arealbruk i kommuneplanen. Søknaden følger som vedlegg til dette brev, og det søkes ved dette om dispensasjon for tiltaket.

Det er utarbeidet nye nabovarsel for dispensasjonssøknaden.
Nabovarsel er sendt ut, datert dags dato. Kopi av kvitterings skjema følger vedlagt

Vi hører gjerne fra Dem dersom De har spørsmål tilknyttet søknaden.

Med vennlig hilsen


Stein Hallgren

kopi

Lindås kommune

VA avdelingen
v/Knut Espetvedt

Søknad om dispensasjon

Saksnr. i kommunen:

16/2214-16/19997

Motteke:

- Søknad om dispensasjon frå plan- og bygningslova (pbl).
- Søknad om dispensasjon frå føresegn, forskrift eller plan vedteken med heimel i lova, jfr pbl. § 19

Eigedom:

Gnr. 24

Bnr. 1 og-3 Frammestad

Festenr.:

Kort omtale av tiltaket:

Tiltaket omfatter ny hovedvannledning fra eksisterende vannverkskum vest for Furulia til og med tilknytning eksisterende vannledning mot høydebasseng og mot Myking sør for FV 397 Mykingvegen slik dette er vist på tegning 130410-1 datert 15.3.2016. (vedlegg til søknad datert 29.6.-16)

Vannlednings lengde omlag 1km, lednings dimensjoner Ø 110 mm og Ø 200 mm med tilhørende kummer.

Ved ferdig gjøring av vannlednings traseen er deler av grøfte traseen forutsatt planer for eventuell seinere etablering av

Det vert søkt om dispensasjon frå følgjande regel/føresegn:

Det søkes dispensasjon fra arealbruken i kommuneplan, LNF-område

Grunngjeving:

Vannlednings forbindelsen er av stor betydning for å utbedre og opprettholde stabil og tilfredsstillende vannforsyning i området.

Gjennomføring av tiltaket er høyt prioritert av kommunens VA avdeling.

Vannledningen vil i sin helhet være nedgravd med kumløkk på to nye vannverkskummer i traseen.

På vegne av tiltakshaver tillater vi oss å hevde at de positive konsekvenser av tiltaket vil være vesentlig større enn de ulemper og eventuelle negative konsekvenser et ferdigstilt tiltak vil innebære.

- Varsling av naboar/gjenbuarar vedlegg nr.: 1
- Eventuelle teikningar, kart etc. vedlegg nr.: 2
- Eventuelle uttaler frå andre offentlege styresmakter vedlegg nr.:

Namn Ing. Stein Hallgren VVA planlegging a,s,

Adresse Tjuvikveien 4

Postnr. 5108

Postadr. HORDVIK

Telefon 55191001

Mobiltlf. 90071490

Dato: 18.7.2016

signatur


Stein Hallgren
VVA-planlegging as
Tlf. 55 19 10 01

Skriv ut