

---

**Fra:** Knut Kjølen <knut.kjoelen@hotmail.no>  
**Sendt:** 31. juli 2016 13:46  
**Til:** Anne Lise Molvik  
**Emne:** 16/1558 - 16/14918 gbnr 40/7

Hei,

Viser til deres brev anngående registrert lekkasje på slamavskiller – gbnr 40/7 Hodneland

Deres referanse: 16/1558 – 16/14918

Viser til tidligere telefonsamtale der jeg informerte om at vi ikke fikk gitt tilbakemelding på så kort varsel på grunn av ferie. Vi har nå fått tømt og inspisert tanken.

Tanken er ca. 3 kubikk og er laget av betong, den er fri for skader og sprekker.

Utslippet fra slamavskilleren blir ført til sandfilteranlegg.

Lekkasjen kommer fra utslippsrøret som er betongrør. Slik jeg ser det er den beste løsningen å skifte ut utslippsrøret til plastrør.

Mvh

Knut Kjølen

Tlf: 48092186