



Ranveig Vatne
Vatne 43
5912 SEIM

Referanser:
Dykkar:
Vår: 16/2829 - 16/28906

Saksbehandlar:
Eilin Houlison Molvik
EilinHoulison.Molvik@lindas.kommune.no

Dato:
14.10.2016

Registrert manglande dykk på utløp frå septiktank - gbnr 170/3 Vatne

Lindås kommune har 07.09.16 motteke melding frå føretaket Jonny Birkeland Transport om manglande dykk på utløp frå slamavskiljar på eigedom gbnr. 170/3 (Vatne 46, 5912 Seim).

Når det er fare for forureining i strid med lova eller vedtak i medhald av lova, skal den ansvarlege for forureininga sørge for tiltak for å hindra at forureining skjer. Når forureining har oppstått skal den ansvarlege sørge for å stansa, fjerna eller avgrensa forureininga, jf. forureiningslova § 7.

Det må straks setjast i verk tiltak for å hindra vidare forureining på eigedomen din. Dette kan skje ved ved at det vert montert dykk på utløp frå slamavskiljaren. Frist for utbetring vert sett til 04.11.16.

Dersom kommunen ikkje har mottatt skriftleg tilbakemelding innan fristen om at arbeidet er utført, vil kommunen vurdera å gje pålegg om utbetring, jf. forureiningslova § 7. Det vil samstundes bli vurdert å fastsetja tvangsmulkt, jf. forureiningslova § 73.

Dersom du meiner at opplysningane våre ikkje er rette, eller at det fins andre grunnar til at du ikkje har plikt til å utbetra manglande dykk på utløpet frå slamavskiljaren, ber vi om at du tek kontakt med oss snarast mogleg og seinast innan fristen som er sett for utbetring av tilhøvet.

Du må ta kontakt med godkjend rørleggarføretak som kan hjelpe til med utbetring av påpeika mangel.

Post

postmottak@lindas.kommune.no
Dokumentsenteret
Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø

Kontakt

www.lindas.kommune.no
Telefon +47 56 37 50 00
Telefaks +47 56 37 50 01

Konto 3201.05.89311
Org.nr. 935 084 733



Når dykk på utløp er montert må du fylla ut vedlagte tilbakemeldingsskjema for utført arbeid og returnera det til kommunen. Skjema sender du til

- postmottak@lindas.kommune.no eller
- Lindas kommune, Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø

Spørsmål i saka kan rettast til sakshandsamar på telefon 56 37 50 00 eller på e-post.

Med helsing

Siril Sylta
avdelingsleiar

Eilin Houlison Molvik
rådgjevar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Vedlegg:

Skjema for tilbakemelding om utført arbeid på VA anlegg

Mottakarar:

Ranveig Vatne

Vatne 43

5912

SEIM