



NGIB, NORDHORDLAND OG GULEN
BRANNFØREBYGGJANDE AVDELING

Reidar Furelid
Vassbygdvegen 271
5912 Seim

Stølen, 8.11.2016

Notat etter befaring hjå Reidar Furelid.

NGIB har etter henvending gjort ein befaring i driftsbygning hjå overnemde på adresse Vassbygdvegen 271, 5912 Seim. Henvendinga gjaldt eit krav frå Mattilsynet om brannvarsling i bygget. Eigar meiner dette ikkje er naudsynt og treng ein bekreftelse frå «brannfagleg kompetent myndighet» på branntryggleiken i underetasjen i driftsbygningen.

NGIB kan bekrefte at underetasjen er laga i betong og steinkonstruksjon og det er dermed mindre fare for brannspreiing til 2 etasjen. Om det er «åpenbart unødvendig» med brannalarmanlegg i driftsbygningen, tar ikkje NGIB stilling til.

X

Ole Johan Ingebrigtsen
Avdelingsleiar, NGIB

Postadresse
Dokumentsenteret,
Kvernhusmyrane 20,
5914 ISDALSTØ

Besøksadresse
Stølen 7,
5911 Alversund

Telefon
56 35 50 00

Telefaks
56 37 51 01

Konto
7413 05 01005

Organisasjonsnr.
935 084 733