



Hjelmås VVS AS

Referanser:

Dykkar:

Vår: 16/1814 - 16/33092

Saksbehandlar:

Bente Førland

Bente.Forland@lindas.kommune.no

Dato:

02.12.2016

Godkjend rørleggjarmelding - gbnr 214/13 Fyllingsnes

Vi viser til rørleggjarmelding motteke 01.06.2016 og innhenting av dokumentasjon på godkjend avløp.

Adresse byggeplass: Fyllingsnes

Type bygg: Eksisterande fritidsbustad

Type arbeid: Tilkopling til offentleg vatn

Rørleggjarmeldinga er godkjend på følgjande vilkår:

Arbeidet skal utførast etter standard abonnementsvilkår for vatn og avløp.

Dersom det må nyttast trykkauking/reduksjonsventil grunna for lågt eller for høgt trykk, er det konsulent/ansvarleg søkjar/rørleggjar sitt ansvar å undersøkje om det er naudsynt, og utførande rørleggjar/abonment sitt ansvar å sørgja for og kosta dette.

Utforming av anlegg for trykkauke skal beskrivast/teiknast og godkjennast spesielt, før endeleg tilknytning vert utført, jfr standard abonnementsvilkår.

Når arbeidet er utført skal det sendast inn korrekt ferdigmelding til kommunen med oppdatert situasjonsplan og innmålingsdata (som bygt). Det må teiknast inn rørføring frå hus til felles slamavskiljar i tillegg til ny vassleidning.

Faktura for tilknytingsgebyr vert sendt til søkjar, og vi gjer merksam på at arbeidet ikkje skal igongsetjast før gebyr er betalt. Rørleggjarfirma pliktar å undersøkje dette før oppstart.

Med helsing

Post

postmottak@lindas.kommune.no

Dokumentsenteret

Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø

Kontakt

www.lindas.kommune.no

Telefon +47 56 37 50 00

Telefaks +47 56 37 50 01

Konto 3201.05.89311

Org.nr. 935 084 733

DER DRAUMAR BLIR RØYNDOM



Arne Helgesen
avdelingsleiar

Bente Førland
saksbehandler

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

John-Arne Juvik

Fyllingsnesvegen 5913
224

EIKANGERVÅG

Mottakarar:

Hjelmås VVS AS