



Hjelmås VVS as
Leknesvegen 183
5915 HJELMÅS

Referanser:
Dykkar: Ref.:RPEZUV-
Skjemanr.:3934
Vår: 16/3618 - 16/33113

Saksbehandlar:
Bente Førland
Bente.Forland@lindas.kommune.no

Dato:
20.12.2016

Godkjend røyrleggjarmelding - gbnr 195/28 Leiknes

Viser til motteken røyrleggjarmelding motteken 15.11.2016

Adresse byggeplass: Leknesvegen
Type bygg: Ny tomannsbustad
Type arbeid: Tilkopling til offentleg vatn

Røyrleggjarmeldinga er godkjend på følgjande vilkår:

Arbeidet skal utførast etter standard abonnementsvilkår for vatn og avløp.

Dersom det må nyttast trykkauking/reduksjonsventil grunna for lågt eller for høgt trykk, er det konsulent/ansvarleg søkjar/røyrleggjar sitt ansvar å undersøkje om det er naudsynt, og utførande røyrleggjar/abonment sitt ansvar å sørgja for og kosta dette.

Utforming av anlegg for trykkauke skal beskrivast/teiknast og godkjennast spesielt, før endeleg tilknytning vert utført, jfr standard abonnementsvilkår.

Når arbeidet er utført skal det sendast inn korrekt ferdigmelding til kommunen med oppdatert situasjonsplan og innmålingsdata (som bygt). Vi ber om innmålingsdata på borehol og på grøft frå borehol til tilknytning kommunal vassleidning

Faktura for tilknytingsgebyr vert sendt til søkjar, og vi gjer merksam på at arbeidet skal ikkje igongsetjast før gebyr er betalt. Røyrleggjarfirma pliktar å undersøkje dette før oppstart.

Med helsing

Arne Helgesen
avdelingsleiar

Bente Førland
saksbehandlar



Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Egil Arne Økland

Tellevikvegen 5 5107

SALHUS

Mottakarar:

Hjelmås Vvs As

5915

HJELMÅS

Hjelmås VVS as

Leknesvegen 183 5915

HJELMÅS