
Fra: Eliassen, Yngvar <Yngvar.Eliassen@vassbakk.no>
Sendt: onsdag 14. september 2016 10.03
Til: Thor-Henrik Fredriksen
Kopi: Knut Espetvedt; Atle Dingen; Arne Helgesen; Berge, Øystein
Emne: SV: Mongstad industriområde. Krav til dokumentasjon og utførelse

Kategorier: VA x. mong vekst til sjø

Hei!

Punkt 1 er standard prosedyre for stikkerne

Punkt 2 her er vi ferdig med sprengningen, men vi skal prøve å få røren så nært opp til eksisterende vei. Men av sikkerhetsmessige hensyn går vi ikke nærmere en at de som skal jobbe i grøften er trygg med hensyn på rasvinkel etc.

Punkt 3 ikke noe problem.

Med vennlig hilsen

Yngvar Eliassen
anleggsleder

www.vassbakk.no

Postnummer 5152, Morvik
Kontor: Morvikboten 165
Telefon: 55 19 72 80
Mobil: 982 34 563
Fax: 55 19 72 81
E-post: yngvar.eliasen@vassbakk.no

Følg Vassbakk & Stol i sosiale medier:

<https://www.facebook.com/Vassbakk-Stol-174078299327240/>

Fra: Thor-Henrik Fredriksen [<mailto:thor-henrik@haugen-vva.no>]
Sendt: 13. september 2016 15:19
Til: Eliassen, Yngvar <Yngvar.Eliassen@vassbakk.no>
Kopi: 'Knut Espetvedt' <Knut.Espetvedt@lindas.kommune.no>; 'Arne Helgesen (arne.helgesen@lindas.kommune.no)' <arne.helgesen@lindas.kommune.no>; 'Atle Dingen' <Atle.Dingen@lindas.kommune.no>
Emne: Mongstad industriområde. Krav til dokumentasjon og utførelse

Hei!

På dagens møte med BKK Nett og Statoil ble følgende krav til utførelse av nytt VA-anlegg stilt:

1. utført sprengning av ledningsgrøft og planering må dokumenteres med innmåling.
2. rørledninger mellom pel 700-1050 må legges så nært inntil eksisterende veg som mulig
3. trekkerør for framtidig lavspentkabel må legges parallelt med trekkerør for fiberkabler, mellom pel 850-1050-ende ø280mm vannledning v/Norscrap. Trekkerør innmåles.

For å gjennomføre pkt. 2 må evt. legging av ny høyspentkabel på dette strekket vurderes.

Stikningsdata for ny høyspentmast vil bli ettersendt fra BKK slik at plassering kan kontrolleres ift. VA-grøft.

Med vennlig hilsen
Thor-Henrik Fredriksen
Haugen VVA AS



Fabrikkgaten 7B - 5059 Bergen
Tlf.: 55 59 82 64 / 918 49 162
<http://www.haugenvva.no>

This message, including any attachments hereto, may contain privileged or confidential information and is sent solely for the attention and use of the intended addressee(s). If you are not an intended addressee, you may neither use this message nor copy or deliver it to anyone. In such case, you should immediately destroy this message and kindly notify the sender by reply email. Thank you.