LINDÅS KOMMUNE
Vatn og avløp

Nnp Parsell 1 As
c/o Lars Hagesæter Apalen 16
5915 HJELMÅS

Referanser:	Saksbehandlar:	Dato:
Dykkar:	Bente Førland	09.12.2016
Vår: 16/3866 - 16/33831	Bente.Forland@lindas.kommune.no	

Godkjend rørleggjarmelding - gbnr 212/137 Eikanger øvre

Viser til motteken røyrleggjarmelding 08.12.2016

Adresse byggjeplass:	Eikanger øvre
Type bygg:	Næringsbygg
Type arbeid:	Tilkopling til offentleg vatn og kloakk, utføring av sanitæranlegg

Røyrleggjarmeldinga vert godkjend på følgjande vilkår:

Arbeidet skal utførast etter standard abonnementsvilkår for vatn og avløp.
Dersom det må nyttast trykkauking/reduksjonsventil grunna for lågt eller for høgt trykk, er det konsulent/ansvarleg søkjar/røyrleggjar sitt ansvar å undersøkja om det er naudsynt, og utførande røyrleggjar/abonnent sitt ansvar å sørgja for og kosta dette.
Utforming av anlegg for trykkauke skal beskrivast/teiknast og godkjennast spesielt, før endeleg tilknyting vert utført, jfr standard abonnementsvilkår. Alle næringsbygg skal ha tilbakeslagssikring ved hovudinntak i henhold til Ns En 1717. Vassmåler må monterast ved hovudinntak, før første avgrening

Når arbeidet er utført skal det sendast inn korrekt ferdigmelding til kommunen med oppdatert situasjonsplan og innmålingsdata (som bygt).

Då det ikkje er gjeve byggjeløyve og prosjektet er litt fram i tid, vert det ikkje sendt ut tilknytningsgebyr enno. Oversikt over kostnader ligg vedlagt.
Vi ber om at det vert gjeve melding hit når byggjeløyve er på plass og ein er klar for å knyta seg til offenteg vatn.Faktura for tilknytingsgebyr vert då sendt til søkjar, og vi gjer merksam på at

arbeidet ikkje skal igongsetjast før gebyr er betalt. Røyrleggjarfirma pliktar å undersøkja dette før oppstart.

Med helsing

Arne Helgesen avdelingsleiar	Bente Førland saksbehandler

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Vedlegg:
Fakturagrunnlag gbnr 212-137 Eikanger øvre

Mottakarar:

Hjelmås Vvs As		5915	HJELMÅS
Nnp Parsell 1 As	c/o Lars Hagesæter Apalen 16	5915	HJELMÅS