



Heine Milde Nævdal

Referanser:

Dykkar:

Vår: 14/7741 - 16/34725

Saksbehandlar:

Bente Førland

Bente.Forland@lindas.kommune.no

Dato:

20.12.2016

Vedk.sluttdokumentasjon til ferdigmelding Gbnr 188/770

Viser til innsendt sluttdokumentasjon på gbnr. 188/770.

Vi har no sett over den innsende sluttdokumentasjonen. Når det gjeld trykkprøving, tetthetsprøving og desinfeksjon, materiell , er dette i orden.

Sluttdokumentasjonen er likevel magelfull på desse områda:

Vedlagt følger: «Krav til innmåling og dokumentasjon av VA anlegg»

og viser til pkt. 3.4 og 3.5 Koordinatsystem og filformat. Ber om at dette vert sendt inn i h.h.t. krava.

Viser også til pkt. 4: oversiktskart og pkt . 6: digitale fargebilete. Desse er ikkje leverte, m.m.

Vedlagt ligg sjekkliste i h.h.t. pkt 3.9 i VA normen, som skal vera med innmålingsdata. Har fylt ut denne for å visa kva som ikkje er på plass.

Ber om at dette vert sendt inn før godkjenning av ferdigmelding vert gjeve. Godkjend ferdigmelding må vera på lass før bruksløyve i.h.h.t. plan og bygningslova vert gjeve av byggesaksavdelinga.

Med helsing

Arne Helgesen
avdelingsleiar

Bente Førland
saksbehandler

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Vedlegg:

B2 - Krav til innmåling og dokumentasjon

Sjekkliste B3 Orion prosjekt

Post

postmottak@lindas.kommune.no
Dokumentsenteret
Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø

Kontakt

www.lindas.kommune.no
Telefon +47 56 37 50 00
Telefaks +47 56 37 50 01

Konto 3201.05.89311
Org.nr. 935 084 733

DER DRAUMAR BLIR RØYNDOM



Kopi til:

Eilin Houlison Molvik
ORION PROSJEKT AS

Postboks 449

5853

BERGEN

Mottakrar:

Heine Milde Nævdal
Lindås Rør & Sanitær As

Burkhovdane 1

5914

ISDALSTØ