
Fra: Leif Nævdal <Leif@lindas-ror.no>
Sendt: 26. januar 2017 07:56
Til: Postmottak Lindås
Kopi: Arne Helgesen; Bente Skårnes Førland
Emne: VS: Knarvik B5 - Reviderte tegninger VA
Vedlegg: GH002.pdf; GH004.pdf; GH005.pdf; GH006.pdf; GH001.pdf; GH008.pdf; GH012.pdf; GH011.pdf; GH010.pdf; GH007.pdf

Hei.Deres ref. 16/1889-17/1824 – gbnr 188/757 Gjervik ytre - Knarvik Terrasse B5
Vedlagt oversendes revidert situasjonsplaner for tilknytning til Knarvik B5,
som etterlyst i Deres brev av 19.01.2017

Dersom noko er uklart, så ta kontakt.

PS. Stoltz Bolig vil sende inn søknad om igangsettingsløyve snart som mulig, så dei ber om ei rask sakshandsaming. Eller er det nok for Byggesak at dei får med kvittering på at tilknytingsøknaden er mottatt hjå VA??

På førehand takk.

Mvh

Lindås Rør & Sanitær AS

Leif Nævdal
leif@lindas-ror.no
Tlf: 93 40 02 40



Fra: Grimstad Mari [<mailto:Mari.Grimstad@sweco.no>]
Sendt: 25. januar 2017 17:56
Til: Leif Nævdal <Leif@lindas-ror.no>
Kopi: Rune Matre <rune@stoltz.no>
Emne: Knarvik B5 - Reviderte tegninger VA

Hei Leif,

Vedlagt finner du oppdaterte tegninger med to SP-utløp fra bygg.
Jeg har da lagt alle spillvannsledningene med minimumsfall på 10 promille frem til byggeliv. Når høyde på utløp er bestemt vil vi revidere fallet på ledningene slik at dette stemmer overens med din bunnledningsplan.

Mvh

Mari Grimstad

Sivilingeniør, Vann og miljø
Vann og miljø

Mobil +47 952 13 817

Mari.Grimstad@sweco.no

Sweco Norge AS

Fantoftveien 14p

NO-5075 Bergen

Telefon +47 55 27 50 00

www.sweco.no



This e-mail has been scanned by comendo.com and does not contain virus.
