
Fra: Ole Johan Ingebrigtsen
Sendt: 16. februar 2017 14:03
Til: Tommy Gulbrandsøy
Kopi: Karl Johannes Romarheim; Siril Therese Sylta
Emne: SV: Slokkevann Nordhordland Næringpark

Hei.

Vi har ingen innvendingar mot at det vert gitt igangsettingstillatelse. Det som er viktig er at det ikkje vert gjeven brukstillatelse før tilfredstillande løysning på sløkkjevann er på plass.

Mvh.

Ole Johan Ingebrigtsen,
Avdelingsleiar,NGIB
liolin@lindas.kommune.no
56375690/92027192
www.brannvernet.no

Fra: Tommy Gulbrandsøy [<mailto:Tommy@Atr-eiendom.no>]
Sendt: 16. februar 2017 13:20
Til: Ole Johan Ingebrigtsen
Kopi: Siril Therese Sylta; Lars Hagesæter
Emne: Slokkevann Nordhordland Næringpark

Hei, Ole Johan

Viser til hyggelig samtale vedr. slokkevann i Nordhordland Næringspark.

Som sagt har vi nå lagt et løp for å lage gode løsninger.

Vi har nå engasjert Andreas Revheim som brannteknisk rådgiver for å komme med forslag til løsninger som vi kan diskutere nærmere. Vi har et møte med han i morgen.

Anders Haugen hos Haugen VVA skal beregne kapasiteter på ledningsnett. Han har startet med dette.

Så har vi avtalt en gjennomgang på Lindås kommune den 28.02. kl. 13.00 for å diskutere dette nærmere. Der du blant annet skal delta. Vi håper da at vi har fått gjort gode kartlegginger før dette møtet.

Men for at Kålås og Sønn ikke skal bli forsinket med sin igangsettingstillatelse for sitt planlagte bygg, håper jeg det er i orden for dere, at Lindås kommune kan gi igangsettingstillatelse for bygget under forutsetningen at tilfredsstillende slokkevanns løsning er på plass før det bli gitt midlertidig brukstillatelse.

Håper dette er i tråd med det vi diskuterte, og at du har anledning til å bekrefte dette.

Takk for en positiv og løsningsorientert samtale.

Med vennlig hilsen

Tommy Guldbrandsøy
Daglig leder



Sandviksbodene 5
5035 Bergen
Tlf. 918 75 390

www.atr-eiendom.no



**NORDHORDLAND
NÆRINGS-PARK**

www.nhnaringspark.no