
Fra: Edvin Bauge - WellConnection Mongstad AS <eba@wellconnection.no>
Sendt: 21. mars 2017 14:52
Til: Linda Hammersvik Folkestad
Emne: Fettutskiller
Vedlegg: Temp logg 1.xlsx

Hei Linda

Fettutskiller ble tømt forrige uke, men jeg venter på rapport.

Vedlagt ligger temp. logg som viser en merkelig peak rett opp forrige tirsdag tidlig på dag, og så rett ned igjen.

Har snakket med personell i kantine, og ingenting spesielt foregikk. SAR mener at de selv har montert temperaturmåler for nærmt innløp i fettutskiller slik at det er en slik påvirkning som kan ha skjedd. Utenom dette ligger temp. jevnt rundt 20 gr hele tiden målingene foregikk.

Tømmer rapport kommer.

Vennlig hilsen / Best regards

Edvin Bauge
HSEQ


Formerly known as Frank Mohn Mongstad AS

DOING IT RIGHT

Mobile: +47 930 17 918 | E-mail: eba@WellConnection.no | <http://www.WellConnection.no>