



Hjelmås VVS as
Leknesvegen 183
5915 HJELMÅS

Referanser:
Dykkar: Ref.:IDZ3ZD- Skjemanr.:3934
Vår: 17/997 - 17/10059

Saksbehandlar:
Bente Førland
Bente.Forland@lindas.kommune.no

Dato:
30.03.2017

Svar på røyrleggjarmelding- gbnr 239/15 Eknes ytre

Vi viser til røyrleggjarmelding motteke

Adresse byggjeplass: Eknes Ytre
Type bygg: Eksisterande fritidsbustad
Type arbeid: Leggja inn offentleg vatn i hytta. Ein har frå tidlegare installert utvendig krane. Utføring av sanitæranlegg. Biovac reinseanlegg.

Røyrleggjarmeldinga er godkjent på følgjande vilkår:

Arbeidet skal utførast etter standard abonnementsvilkår for vatn og avløp.

Dersom det må nyttast trykkauking/reduksjonsventil grunna for lågt eller for høgt trykk, er det konsulent/ansvarleg søkjar/røyrleggjar sitt ansvar å undersøkje om det er naudsynt, og utførande røyrleggjar/abonnet sitt ansvar å sørgja for og kosta dette.

Utforming av anlegg for trykkauke skal beskrivast/teiknast og godkjennast spesielt, før endeleg tilknytning vert utført, jfr standard abonnementsvilkår.

Det er eit vilkår at det omsøkte avløpsanlegget er installert og godkjend i tråd med løyve frå byggesak 27.03.2017.

Når arbeidet er utført skal det sendast inn korrekt ferdigmelding til kommunen med oppdatert situasjonsplan og innmålingsdata (som bygt).



Med helsing

Arne Helgesen
avdelingsleiar

Bente Førland
saksbehandler

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Therese Visted

Øyjordslie 7

5038

BERGEN

Mottakarar:

Hjelmås VVS as

Leknesvegen 183

5915

HJELMÅS