

Årsrapport for oljeutskiljaranlegg

I henhold til gitte løyver og forureiningsforskrifta kapitel 15, skal det kvart sår sendast inn årsrapport for oljeutskiljaranlegg i Lindås kommune. Utfylt skjema skal returnerast til kommunen innan **1. februar påfølgjande år**. Fo utfyllande kommentarar legg ved eget ark. Det skal være ein årsrapport for kvart anlegg. Det er viktig å ha kontroll på den enkelte utskiljar sin identitet og plassering.

1. Verksemd	
Namn: <u>VESTNORSK BRUNNBORING</u>	
Postadresse: <u>Høyland</u>	Org. Nr: <u>917 151 474</u>
Postnr/Sted: <u>5913 EIKANGERVÅG</u>	E-post:
Kontakt person: <u>Egil Strøm</u>	Telefon: <u>9828 6460</u>

2. Oljeutskiljaranlegg	
Adresse: <u>Høyland</u>	Gnr/Brn <u>209/35</u>
Utskiljar nr: <u>209/35</u>	Installert (år):
Plassering: <u>verksted / vaskeplass</u>	Dimensjon:

3. Tømming av oljeutskiljar		
Er minimum årlig tømming utført og tømmerapport sendt inn til Lindås kommune?		
<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei		
Hvis nei, kvifor ikkje?		
Dato	Tømmeoperatør	Olje m ³
<u>4/11-2016</u>	<u>Kay Skar</u>	<u>011</u>

4. Kontrollprøver				
Er minimum årleg kontrollprøver tatt og analysert?				
<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei				
Hvis nei, kvifor ikkje?				
Talet på prøver som tas per år: <u>1</u>				
Resultat av kontrollprøver siste 12 mnd	Dato	Konsentrasjon(mg olje/l)	Dato	Konsentrasjon (mg olje/l)
	<u>4/11-16</u>	<u>015</u>		

5. Drift og vedlikehald					
Utført tilsyn	Ja	Nei		Ja	Nei
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6. Utslepp
Beskrivning av uhell og akutte utslepp:

Sted, dato Strømme Årsrapport utfylt av Charlotte Skarhaug på vegne av Vestnorsk Brunnboring AS
25/4-17



 Johny Birkeland Transport AS
 Sløvåg 32
 5960 DALSØYRA
 Attn: Charlotte Skårhaug

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 441-2016-1107-021	Prøvetakingsdato: 07.11.2016										
Prøvetype: Avløpsvann	Prøvetaker: Oppdragsgiver										
Prøvemerkning: Brunnboring	Analysestartdato: 07.11.2016										
Analyse											
Olje i vann C10-C40	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Resultat</th> <th>Enhet</th> <th>LOQ</th> <th>MU</th> <th>Metode</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><0.5</td> <td>mg/l</td> <td>0.5</td> <td></td> <td>NS-EN ISO 9377-2</td> </tr> </tbody> </table>	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode	<0.5	mg/l	0.5		NS-EN ISO 9377-2
Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode							
<0.5	mg/l	0.5		NS-EN ISO 9377-2							

Kopi til:

Roger Ellingsen (roger@septik24.no)

Bergen 14.11.2016


Kristine Fiane Johnsson

Laboratorieingeniør

Tegnforklaring:

 * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet
 <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Driftsjournal oljeutskiljaranlegg

Utskiljar nr (gbrnr)	Oljeutskiljar (m ³)	Slamfang (m ³)	Kontoll	Dato for prøvetaking	Tømme dato	Tømmeoperatør	Signatur ansvarleg for tømming
209135 VESTNORSK BRUNNBORING	011	1	OK	4/11-16	4/11-16	Kay Skår	Kay Skår
Heimelshavar							
Type verksemd							
Type utskiljar							
Størrelse utskiljar							
Innandørs vaskeplass							
Utandørs vaskeplass							
Slangekran for spyling							
Bilvaskemaskin							
Oppsamlingsstankt							
Montert av							
Merknader							



Namn:	VESTNORSK BRUNNBORING
Adresse:	HØYLAND
Kontaktperson:	EGIL STRØM
Type bedrift	Møring
Type utskiljar	FURNES
Utskiljarnr:	2091 35

Tømming av anlegg			
Dato	Sandfang (m ³)	Oljeutskiljar (m ³)	Oppsamlingstank (m ³)
4/11-16	1	0,1	

Nyttast godkjent vaskemiddel	Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	Nei	<input type="checkbox"/>
------------------------------	----	-------------------------------------	-----	--------------------------

Eventuelle merknader:

Merknader som må utførast snarast:

Driftsjournal ajourført	Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	Nei	<input type="checkbox"/>
Sted/Dato:	25/4-2017			
Tømmefirma:	YBT/Norva 24 VEST			
Signatur tømmeoperatør:	Kay Ska			



TØMMERAPPORT FOR OLJEUTSKILLER

Bedriftens navn:

Vestnorsk brunnboring

Adresse:

Hølandsvegen 333

Bedriftens eier:

Bedriftens kontaktperson:

Type virksomheten:

Verksted / vasker plass

Type utskiller:

Furnes

Utskille nr.:

Tømming

Sandfang (m³)

1

Utskille (m³)

0,1

Oppsamlingstank (m³)

Kontroll

- Oksygen og gassmåling
- Rengjøring av inn- og utløp (overløp)
- Væring av overløp/utløp
- Kontroll av tankens horisontering
- Justering av oljeoverløp
- Bedriftens benytter godkjent vaskemiddel
- Driftsjournal ajourført
- Mannlokk med pakning er rengjort og tett tilskrudd

Prøvetaking

- Fra prøvetakingskum
- Fra et annet godkjent sted enn prøvetakingskum

Vannprøve levert: EuroFins

Eventuelle anmerkninger som må utbedres:

Tømmefirma:

JBT

Dato:

4/11-16

Sign. Tømmeoperatør:

[Signature]

Dato:

4/11-16

Sign. kunde: