



Grethe Elin Mjelde
avd. for Miljøretta helsevern
Kvernhusmyrane 20.
5914 Isdalstø

Referanser:
Dykkar:
Vår: 17/220 - 17/11995

Saksbehandlar:
Nils Kvalvågnes
Nils.Kvalvagnes@lindas.kommune.no

Dato:
28.04.2017

Tilbakemelding på rapport frå tilsyn etter forskrift om miljøretta helsevern i barnehagar og skular m.v

Syner til tilsynsrapport frå Miljøretta helsevern dat 02.02.17.

Rapporten syner ingen funn av avvik d.v.s «Manglande etterlevelse av krav fastsatt i lov eller forskrift med hjemmel i lov».

Tilsynet har 6 merknader. Merknadar er: « Forhold som tilsynsmyndigheten mener det er nødvendig å påpeke, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik. Virksomhetens manglande etterlevelse av egne regler som er strengere enn lovkravene, vil fra tilsynsmyndighetenes side ikke betraktes som et avvik, men kan omtales som en merknad».

nr.	Merknad	STATUS
1	<p>Følgende observasjoner ligger til grunn for merknaden: All måling av CO2 og temperatur er styrt via SD-anlegget (Sentral Driftovervåking). Rektor har ikke lesertilgang til dette, og har derfor ingen oversikt over inneklime ved skolen. Rektor har ansvar for internkontrollen (IK-ansvar), og skal kunne dokumentere tilfredsstillende inneklime.</p> <p>Kommentarer: Rektor må få lesertilgang til loggerdata (SD-anlegget), slik at tiltak raskt kan igangsettes ved behov. Rektor skal ha oversikt over inneklime ved skolen.</p>	<p>Ikkje retta: Behovet for lesertilgang til SD anlegget med mulighet for å ta ut loggar er meldt til eigedomsavdelinga i samband med vernerunden HMT 2017. (sjå vedlagt HMT-handlings plan s 2 – Bygg/Inneklime punkt).</p> <p>Eigedomsavdelinga vil følgja opp dette punktet.</p>
2	<p>Inneklimakartlegging som omfatter alle klasserom er ikke utført Følgende observasjoner ligger til grunn for merknaden: Det er automatisk logging av CO2 i 4 rom, og temperatur i alle rom via SD-anlegg. Det er ikke utført inneklimakartlegging i øvrige rom. Rektor kjenner ikke til hvordan inneklime er klasserommene.</p> <p>Kommentarer: Det bør utføres inneklimakartlegging i alle klasserom, for å se om krav til inneklime er tilfredsstillende.</p>	<p>Ikkje retta: Behovet for inneklime målingar er meldt til eigedomsavdelinga i samband med vernerunden HMT 2017. (sjå vedlagt HMT-handlings plan s 2 – Bygg).</p>



		Eigedomsavdelinga vil følgja opp dette punktet.
3	<p>Ikke tilfredsstillende radonmåling</p> <p>Følgende observasjoner ligger til grunn for merknaden: Det ble utført radonmåling i 2013. I et klasserom var måleverdier like over tiltaksgrense (målt 162 Bq/m³). Rektor var ikke informert om dette. Kommentarer: Grunnet noe usikkert måleresultat, må ny radonmåling utføres. Se Helsedirektoratet veileder IS-2409, «Veileder i tilsyn med radon i skoler, barnehager og utleieboliger» kap. 10. Dersom det er for høye måleresultater, må tiltak iverksettes. Rektor må gjøres kjent for resultatet.</p>	<p>Ikkje retta:</p> <p>Behovet for ny radonmåling er meldt til eigedomsavdelinga i samband med vernerunden HMT 2017. (sjå vedlagt HMT-handlings plan s 2 – Bygg/klasserom).</p> <p>Eigedomsavdelinga vil følgja opp dette punktet.</p>
4	<p>Ikke tilfredsstillende renhold</p> <p>Følgende observasjoner ligger til grunn for merknaden: Grunnet sykdom har det blitt benyttet mye vikarer, og skolen opplever at renholdet ikke er tilfredsstillende. Renholdet er også redusert med 20 % pga. innsparinger. Det er mange slitte gulvbelegg. Disse kan være tunge å rengjøre. Side 5 14/1655</p> <p>Kommentarer: Skolen må sammen med renholdsleder finne løsninger for å unngå bruk av mye vikarer. Det må også vurderes å øke renholdet igjen, slik at renholder får nok tid (behovsprøvd). Slitte gulv må vurderes utskiftet, og bør komme inn i en handlingsplan for skolen.</p>	<p>Delvis retta:</p> <p>Stilliga som vikar for langtidssjukemeld reinhaldar er no under tilsetjing og skulen vonar at dette fører til eit meir stabilt og systematisk reinhald. Rektor meiner og at reduksjonen på reinhaldstida som vart gjennomført i 2015 i reinhaldsfrekvensen, har ført til eit dårlegare arbeidsmiljø og for stor arbeidsbelastning for reinhaldaren og dårlegare reinhald ved skulen og inneklima for brukarane og bed om at konsekvensane av det reduserte reinhaldet må evaluerast snarast. Sjå HMT-handlingsplanen s 2 punkt Bygg/anlegg. Rektor meiner og at reinhaldspersonalet bør tilsetjast og og deira arbeidsvilkår og arbeidsmiljø følgjast opp på skulenivå, - slik som skulen sitt personale elles.</p> <p>Eigedom- og oppvekst på kommunenivå må følgja opp dette punktet.</p>
5	<p>Mangler rutiner for renhold av filtre i kjøkkenventilator</p> <p>Følgende observasjoner ligger til grunn for merknaden: Det ble observert skitne filtre i kjøkkenventilatorer på skolekjøkken. Rektor kjente ikke til rutiner for rengjøring av disse. Kommentarer: Skolen må få på plass rutiner for rengjøring av filtre i kjøkkenventilatorer på skolekjøkken.</p>	<p>Delvis retta:</p> <p>Skulen har rutine for kjøkkenvask som del av undervisninga til Jul og til sommarferien. Ventilatorane er lagt inn i dette programmet.</p> <p>Eigedomsavdelinga må leggja inn skifte av kolfiltermodulen</p>

		i samsvar med bruksanvisninga for ventilatortypen.
6	<p>Skolen bør etablere en samordningsarena om innemiljø på skolen.</p> <p>Følgende observasjoner ligger til grunn for merknaden: Det kom frem under tilsynet at det ikke er fast dialog mellom rektor, teknisk avdeling og renholdsleder. Vernerunder er den arena der problemstillinger blir tatt opp.</p> <p>Kommentarer: Det bør legges til rette for en fast arena/møteplass der renholdspersonalet, rektor, elever og teknisk personell samarbeider om skolens innemiljø og løpende kan ta opp problemstillinger som dukker opp.</p>	<p>Ikkje retta:</p> <p>Behovet for gode samarbeidsrutinar og faste møte (t.d. kvart halvår) rundt drift av kommunen sine bygg og anlegg er teke opp ved fleire høve. Sist i etterkant av revisjonsmeldinga frå Deloitte. Eigedomsavdelinga har laga ei oversikt over samarbeidsrutinar mellom brukarane og drivarane av kommunale bygg (vedlagt). Denne oversikta må justerast for denne merknaden frå Miljøretta helsevern. Underteikna har også meldt inn dette behovet via handlingsplan HMT – s 3 siste punkt.</p> <p>Eigedom- og oppvekst på kommunenivå må følgja opp dette punktet.</p>

Med helsing

Nils Kvalvågnes
rektor

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Vedlegg:

Handlingsplan - HMT- Myking skule - Vernerunde 2017

Kopi til:

Per Terje Engedal
Ragna Midtbø
Therese Urdahl Braseth

Mottakarar:

Grethe Elin Mjelde
Knut Hopland
Ronny Hoff